



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Hluboká nad Vltavou – rekonstrukce provozní budovy s výstavbou krytých stání
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 29. 5. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 13. 6. 2023

dotaz č.1

- výkaz výměr obsahuje v oddílu “zemní práce” položku č. 10 (rozchodníkový koberec pro zelenou střechu) – 122 m². Žádáme o bližší specifikaci požadovaného standardu.

dotaz č.2

- výkaz výměr obsahuje v oddílu “podlahy a podlahové konstrukce” položku č. 89 (zemina pro sukulenty bel PE po 7 litrech) – 1458 kus. Vzhledem k tomu, že tato položka má obsahovat pouze cca 20% objemu konstrukce, zdá se nám toto množství značně přemrštěné (1458x7=10206L, což odpovídá 10,206m³). Celkový objem konstrukce je 12,5m³. Žádáme o vyjasnění a opravu výkazu výměr.

dotaz č.3

- výkaz výměr obsahuje v oddílu “lešení a stavební výtahy” položky č. 96 a 97 (ochranná síť) – 329,9 m². K těmto položkám postrádáme příplatek za každá den/měsíc použití. Položky uvažované ve výkazu výměr uvažují pouze s montáží a demontáží. Žádáme o opravu výkazu výměr.

dotaz č.4

- výkaz výměr obsahuje v oddílu “dokončovací konstrukce na pozemních stavbách” položku č. 105 (D+M doplnění oplocení, shodné s se stávajícím) – 12,85 m. Žádáme o bližší specifikaci požadovaného rozsahu stavebních prací.

dotaz č.5

- výkaz výměr obsahuje v oddílu “živičné krytiny” položku č. 140 (fólie střešní se skleněnou vložkou tl. 1,5 mm) – 187 m². Skladba konstrukcí uvažuje s tloušťkou fólie 1,8 mm. Pro tento typ střešní konstrukce

(zelená střecha) se využívají k tomu určené fólie a to přitěžované, což je v rozporu s výkazem výměr, jenž uvažuje s kotvením této fólie. Žádáme o změnu dodávky střešní fólie a opravu výkazu výměr.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K jednotlivým dotazům zadavatel poskytuje níže uvedená vysvětlení:

- 1) Zadavatelem min. požadovaný standard rozchodníkového koberce:
 - bez nutnosti zalévání (zalévání uvažováno pouze po pokládce),
 - vhodné pro podnebí místa stavby,
 - min. 6 druhů rozchodníků,
 - pokrytí koberce min. 90%,
 - výška rostlin 5-10 cm.
- 2) Zadavatel opravil ve výkazu výměr předmětnou položku (č. 89 z SO 01 v části Množství.), nyní již zohledňuje předpokládaných 20 %. Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení ZD, která nese název: „VD Hluboká n.Vltavou - souhrnný rozpočet_BEZ CEN_změna 13_6“.
- 3) Aktualizovaný výkaz výměr „VD Hluboká n.Vltavou - souhrnný rozpočet_BEZ CEN_změna 13_6“ rozšiřuje položku č. 96 z SO 01 v části Poznámka položky o popis „Po celkovou dobu stavby - dle potřeby zhotovitele, uvažováno i pro profese“.
- 4) Předmětem realizace této části stavby je provedení klasického sloupkového oplocení z pletiva výšky 2 m (průměr drátu - jádro 1,7 mm / 2,5 mm vč. PVC; velikost oka - 55 × 55 mm) a sloupků (průměr 48 mm; výšky 2500 mm). Povrchová úprava je v provedení pozink + poplastováno (PVC) v odstínu RAL 6005.
- 5) Aktualizovaný výkaz výměr „VD Hluboká n.Vltavou - souhrnný rozpočet_BEZ CEN_změna 13_6“ uvádí do souladu položku č. 140 z SO 01 s dokumentací pro provádění stavby. Tzn. skladby konstrukcí S2 a S3 budou provedeny se střešní folií s tl. 1,8 mm. Střešní folie bude obsahovat skleněnou vložku a bude určena pro skladby vegetačních střech. Z hlediska montáže trvá zadavatel na způsobu uvedeném ve výkazu výměr, tzn. kotvením s násl. překrytím kotev.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 uveřejní upravený Soupis prací s výkazem výměr k nacenění s názvem: „VD Hluboká n.Vltavou - souhrnný rozpočet_BEZ CEN_změna 13_6“, ve kterém budou zaneseny výše uvedené změny (červeně).

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být oceněný Soupis prací s výkazem výměr ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

PRODLOUŽENÍ LHÚTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bod N. zadávací dokumentace veřejné zakázky proto nově zní:

Dodavatel může podat nabídku do **22. 6. 2023, 10:00 hod.**

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční