

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz			
Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DPS	Datum / č. zakázky: 01/2023 / s21/06	
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Pavel Golík	Vypracoval: Ing. Dalibor Pospíšil	
Akce: VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142 SO 02 Sdružený objekt			Souprava č.:
Příloha: D.2_3.16.3 Rozvaděč DT2			Meřítko: —

DT2 – ROZVADĚČ MĚŘENÍ A PŘENOSU DAT V LIMNIGRAFU

DT2 – ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE

Hlavní napěťová soustava: 1+N+PE 50Hz 230V TN–S
Pomocné napěťové soustavy: 12V DC/SELV

Jmenovitý proud: 16A
Zkratová odolnost I_p/I_k: 10kA
Vývody: Spodem – kabelové vývody

Ochrana před nebezpečným dotykem soustava 230V: neživých částí:
Automatickým odpojením od zdroje
zvýšená proudovými chrániči
a ochranným pospojováním
SELV

soustava 12VDC

Provedení rozvaděče: Nástěnná plastová skříň (GE ARIA 64)
Krytí rozvaděče: IP54, po otevření dveří IP20



