



LEGENDA:	
2xSS	dvakrát spojovací svorka na drát d=10mm
FeZn 10mm - zemnicí pás	zemnicí pás pozinkovaný průměr 10mm
FeZn 30x4mm - zemnicí pás	zemnicí pás pozinkovaný rozměr 30x4mm
rozevíná prázdná vlnopisná dvojitá trubka	rozevíná prázdná vlnopisná dvojitá trubka PE75mm
silové kabely nn	silové kabely nn podzemní staveništní dočasné přípojky
optická trubka HDPE40 a HDPE32	optická trubka HDPE40 a HDPE32, průměry viz popis jednotlivých úseků
kabelový rozvod	kabelový rozvod provozního osazení - řeší samostatný stavební objekt
zářez jen pro koordinaci stavby	zářez jen pro koordinaci stavby
-----	podzemní vedení nn dočasné přípojky
-----	podzemní vedení nn dočasné přípojky-limnigraf
-----	stávající podzemní vedení nn - demontáž
-----	stávající podzemní vedení sdělovací - demontáž

PDS		VÝKOVÝ SYSTÉM B.p.v.		GOLIK.VH	
Golik V.H., s. r. o., Ing. Pavel Golik, Babice nad Svítavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		Objednatel:		Datum / č. zakázky:	
Povodí Odry, s. p.		PDS		12/2022 / s21_06	
Vedoucí projektant:		Ing. Pavel Golik		Výpracoval:	
Ing. Pavel Golik		Ing. Milan Černocký		Ing. Milan Černocký	
Akce: VD BAŠKA – PŘEVEDENÍ EXTRÉMních POVOdní STAVBA č. 4142		Výkres č.:		D4-6	
Stavební objekt: SO 04 PŘÍPOJKA A PŘELOŽKY NN		Příloha:		Meřítko:	
SCHEMATICKÝ PLÁN ROZVODŮ NN					