

<b>Název zadavatele:</b>	Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
<b>Sídlo:</b>	Přátelství 815/109 10400 Praha
<b>IČO:</b>	00027014
<b>Č. j.:</b>	VZ2023-Ř792

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Revize elektroinstalací a elektrospotřebičů v roce 2023“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000736**“  
ev. č. VZ ve VVZ: „**60058459**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Znění žádosti o vysvětlení:

Dobrý den,  
prosím o informaci k předmětu plnění. U revize zdvihacího zařízení se jedná o jaký typ revize? Revize zdvihacího zařízení nebo revize elektro?  
Děkuji.

Vysvětlení zadavatele:

Jedná se o typ revize zdvihacího zařízení, na které je vyžadováno zvláštní oprávnění.

V Praze dne 21.07.2023

**Mgr. Aneta Alferi, advokátka, na základě plné moci, v.r.**