

NAŠE ZNAČKA  
PM-38294/2023/5504

VYŘIZUJE  
Ing. Radim Frajt  
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 16. 8. 2023

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Energetický audit dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. na Povodí Moravy, s.p.“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Energetický audit dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. na Povodí Moravy, s.p.“, obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

- a) Přiznám se, že příliš nerozumím podmínce o minimálním počtu UČEH (ucelená část energetického hospodářství) – myslím, že energetický specialista má možnost po dohodě se zadavatelem zvolit určitý počet UČEH (vámi zvolený počet je zřejmě vztažen k jednotlivým střediskům, provozovnám resp. energetickým hospodářstvím, územně oddělených) – dle mého názoru to vůbec nemůže mít vliv na kvalitu energetického auditu, stejně musí být zpracován audit zastřešující. Z mé praxe jsme dosud řešili nejvíce 40 UČEH, jelikož stejně jak u vás, byly provozovny rozčleněny po území celé republiky (přesto mohly být UČET rozděleny jinak, např.: formou obdobného zaměření provozoven, resp. organizačním nebo procesním dělením, příp. jejich kombinací), pak by mohl být počet UČEH nižší. Nicméně je vaše právo si tuto podmínkou v zadávací dokumentaci stanovit. Z toho důvodu se však vašeho VŘ zúčastnit nemůžeme.
- U průmyslového podniku, které zřejmě řešíme nejvíce je počet UČEH nejvíce do 10ti, a to třeba i se zaměřením na provozy vodohospodářské.
- b) Nevím zda jsem dobře rozuměl i další podmínce, a to je nejnižší počet 2 energetických specialistů k účasti ve VŘ – zde jsem se však nedomníval, zda může být jeden ES se všemi oprávněními dle zákona č. 406/2000 Sb. (§ 10, odst. 1, a-d, což je můj případ) a druhý může mít třeba jen oprávnění pro zpracování PENB, KSV, KSK?!?
- c) Omezený časový rozsah pro zpracování Plánu EA zřejmě souvisí s požadovaným co nejvyšším počtem ES, podílejících se na auditu, jelikož objet všechny uvedené provozovny v rámci vlastního šetření během daného času je pro ES, který bude autorizovat audit téměř nemožné.

### Odpověď:

- a) Povodí Moravy, s. p. je dle legislativní úpravy státním podnikem s právem hospodařit s majetkem státu na rozsáhlém území. Nelze ho srovnávat s průmyslovým podnikem. Jeho činnost lze zařadit do kritické infrastruktury. Kromě vodních děl (např. přehrad, vodních nádrží, malých vodních elektráren, jezů, apod., více §55 zákona č. 245/2001 Sb. o vodách), disponuje s řadou administrativních a provozních objektů. UČEH jsme definovali primárně pro samostatně stojící administrativní a provozní objekty nebo objekty u vodních děl se

zaměřením na vývoj spotřeby energií spojených s provozními náklady (podklady máme připravené pro předání po podpisu smlouvy nebo další dodatečné požadavky zpracujeme v průběhu zakázky). Nebude nutné posuzovat energetickou náročnost vodních děl, pokud v průběhu plnění předmětu díla zakázky nezjistíte více.

Povodí Moravy, s. p. nemá zpracovaný plán Energetického auditu, což vyplývá ze zadání zakázky. Abychom naplnili legislativní povinnost dle zákona a související vyhlášky lhůty zpracování EA na subjekt, kterým je Povodí Moravy, s. p., spojili jsme zpracování plánu a zpracování EA na námi vybrané UČEH do jedné zakázky. Počet 149 ks UČEH pro posouzení k zařazení do plánu EA je konečný.

Pro EA je dle nás zásadní seznam UČEH, který je v souboru pod názvem „SoD Příloha č. 2 Seznam UČEH pro EA.xlsx“ v příloze č. 5 „Podklady zadavatele“ u zakázky na E-ZAK MZE pod DBID: 18436, Systémového čísla: P23V00000780, název zakázky „Energetický audit dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. na Povodí Moravy, s. p.“.

Soubor „SoD Příloha č. 2 Seznam UČEH pro EA.xlsx“ obsahuje vybraný seznam 17 ks UČEH, kde je již prošlo 10 leté minulé zpracování EA (u 6 objektů) nebo existuje pouze průkaz PENB u UČEH (3 ks), ale platnost PENB u těchto UČEH ještě nevypršela. Dále státní podnik spatřuje vysokou energetickou náročnost nebo povinnost zpracování EA dle vyhlášky u 8 ks UČEH (viz „SoD Příloha č. 2 Seznam UČEH pro EA.xlsx“). Seznam uvedených 17 ks UČEH zařadil státní podnik do zakázky pro zpracování EA (povinně) a současně předpokládá jejich zařazení do plánu EA, který bude při zakázce tvořen. To znamená, že 17 ks UČEH je daných pro zpracování EA a zbylých 132 ks UČEH je pro posouzení zpracovatele pro plán Energetického auditu /viz odpověď k bodu c) Vašeho elektronického dotazu z 10. 8. 2023/.

- b) ANO. Trváme na pracovní skupině energetických auditorů, kteří mají dle zákona č. 406/2000 Sb. specializaci EA, a to vzhledem k termínu 3 měsíců a rozsahu zakázky v podobě plánu EA a provedení EA u 17 UČEH požadovaných zadavatelem (viz „SoD Příloha č. 2 Seznam UČEH pro EA.xlsx“ v příloze č. 5 „Podklady zadavatele“ u zakázky na E-ZAK MZE pod DBID: 18436, Systémového čísla: P23V00000780, název zakázky „Energetický audit dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. na Povodí Moravy, s. p.“).
- c) Představa státního podniku je, že plán EA bude zpracován dle již sebraných dat a z několika setkání s odpovědnými zaměstnanci ze státního podniku provozující dané UČEH. Výsledkem plánu EA bude seznam UČEH, kde je potenciální úspora, na které budou následně zpracovány audity (některé jsou již součástí této zakázky - 17 ks UČEH, v případě, že některý námi daný UČEH, nebude splňovat podmínky zpracování auditu je možné po dohodě se zadavatelem vyjmout ze zakázky). Lze využít i dříve zpracovaných EA a PENB, neboť se jedná v některých případech pouze o „aktualizaci“. Státní podnik nepředpokládá návštěvu všech 149 –ti UČEH (možnost využití předložené dokumentace), proto je časový rozsah zpracování plánu EA na 3. měsíce.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **22. 8. 2023 do 9:30 hodin**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

*podepsáno elektronicky*