

Ing. Šochová Pavlína

Naše značka
Vyjádření 82430/S/5/22

Vyřizuje/linka
Spurný Michal 724 003 665

V Prostějově
19.5.2022

Věc: Vyjádření provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Bělkovice – Laštany.

Naše společnost INSTA CZ je provozovatel vodárenské infrastruktury pro veřejnou potřebu v obci Bělkovice - Laštany.

Stavba: Trusovický potok, Bělkovice-Laštany – oprava příčných objektů, nánosy“, č. a. 223 519

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Místo stavby: Bělkovice – Laštany, k.ú. Bělkovice, k.ú. Laštany:Trusovický potok

Projektant: Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Ing. Jana Šefčíková

Jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Bělkovice - Laštany Vám sdělujeme, že k výše uvedené stavební akci nemáme výhrady. Souhlasíme s vydáním povolení stavby (provedení stavby) za podmínek níže uvedených:

Při realizaci výše uvedené stavby **dojde ke střetnutí se zařízením v naší správě.**

1. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Miroslav Zavadil 605 845 708).
2. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení) vodovodního řadu nebo (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací.
3. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu a (přípojek) požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu a (přípojek) požadujeme provádět výkopové práce ručně.

4. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Miroslav Zavadil 605 845 708). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
5. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
6. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek), nesmí být ohrožena kvalita vody.

Přílohou:

1. situace s vyznačením vodárenského zařízení
2. situace PD

S pozdravem

Michal Spurný – INSTA CZ

INSTA CZ /17
S.R.O.
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc



INSK CZ
s.r.o.

JC 38376311
DIČ CZ25740311
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

PRŮJEDNA č. 1
1/7

19.5.2022

