



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2023/038887

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
29.08.2023

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

**PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně
zázemí provozní údržby**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Ve výkazu výměr SO 04 Zpevněné plochy jsou k ocenění položky č. 35 a 36 - Trativodní šachty, celkem 8 ks. Ovšem pro ocenění těchto šachet není bohužel z čeho vycházet, nelze určit výšku šachty, ani v technické zprávě není žádná specifikace.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná se o šachty osazené na trativodech, jejichž pozice je patrná ze situačního výkresu SO04 (D.2.2.) Šachty jsou uvažované DN 315/200 bez lapače písku a jejich hloubky lze stanovit ze souvisejících výkresů SO 04 (podélný a příčné profily).

2)

Dotaz:

Podobně na tom jsou i revizní šachty DN 600 z objektu SO.07 ve výkazu výměr pol. č. 77 (3ks), prosím o bližší specifikaci, výšku šachty.

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že tazatel měl zjevně na mysli položku č. 66:

66	K	894812359	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s plastovým konusem	kus	3,000
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

Zadavatel upřesňuje, že se jedná se o plastové neprůlezné šachty DN 600 s možností napojení na kanalizační potrubí KG nebo UR. Poklopy B125 s odvětráním. Výšky lze vyčíst ze situace a podélných profilů u SO 07 č. výkresu 02 a 03.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html