

NAŠE ZNAČKA
PM-41817/2023/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 7. 9. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Rozšíření instalace FVE – ředitelství Brno”

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rozšíření instalace FVE – ředitelství Brno” obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Prosíme o informaci, jaký je typ (průřez) přírodního kabelu do rozvaděče v budově (rozvaděč s hl.jističem 3x50A) a budově dispečinku (rozvaděč s hl.jističem 3x63A).

Odpověď:

Rozvaděč na rohu budovy C -- současné vyvedení výkonu FVE. Popis dimenzí kabelů včetně naznačení zapojení je uveden v příložené fotodokumentaci.

Dotaz č. 2

V požadavcích technického řešení je uvedeno - Zajistit požární bezpečnost dle vyhlášky č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výroby elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

Požaduje se řešit i na nastávající FVE či pouze v části nové FVE?

Odpověď:

Je požadováno řešit stávající i novou část FVE.

Zadavatel odpovídá na uvedené dotazy i přes to, že byly zaslány po uplynutí lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Na vysvětlení zadávací dokumentace se tedy nevztahují lhůty dle §98 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.
podepsáno elektronicky