

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16.01.2023

Naše zn.: POH/03070/2023-2/032200

Vyřizuje: David Polách

Tel.: 474 636 288

Mobil:

E-mail: polach@poh.cz

Datum: 24.01.2023

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Magdaléna Malá

Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem

mala@azconsult.cz

VD Otvice – napouštěcí potrubí

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 16. ledna 2023, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání. S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

S realizací akce souhlasíme bez připomínek.

Souřadnice (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK:

Úsek č. 1	ZÚ _X = 989 558, Y = 807 292, KÚ _X = 989 791, Y = 807 093.
Úsek č. 2	ZÚ _X = 989 791, Y = 807 093, KÚ _X = 989 850, Y = 807 080.
Úsek č. 3	ZÚ _X = 990 009, Y = 806 783, KÚ _X = 990 180, Y = 806 548.

Předmětem vyjádření je projektová dokumentace (DSJ) na akci „VD Otvice – napouštěcí potrubí“ (AZ CONSULT, spol. s r.o., leden 2023). Dokumentace řeší rekonstrukci napouštěcího potrubí vodního díla Velký otvický rybník. Potrubí prochází od odběrného objektu na přivaděči PPV přes sídliště Březenecká pod silnicí I/13, kde se nacházejí nad i pod silnicí I/13 armaturní šachty, dále toto potrubí lemuje hranici pozemků Zooparku Chomutov a Eurosafari, následně prochází potrubí pod železniční tratí Ústí nad Labem – Cheb a zaústí se do vodního díla Velký otvický rybník. Součástí stavby je i kácení dřevin (včetně odstranění pařezů) a odstranění stávajících pařezů.

V minulosti již byly rekonstruovány dva úseky potrubí. Návrh řeší rekonstrukci zbylých tří úseků. Rekonstrukce ocelového potrubí bude provedena pomocí samonosného sanačního rukávce předpokládané tl. 10 mm z důvodu samonosnosti sanační vložky, dále dojde k obnově technologického vybavení armaturních šachet u silnice I/13 a rekonstrukci potrubí z osinkocementových trub pomocí předdeformovaného PE-HD potrubí, které bude zataženo do stávajícího potrubí a vznikne tak samonosná vložka pro rekonstruované ocelové potrubí. V místě směrových lomů budou použity litinové přírubové tvarovky.

Délka odstávky potrubí bude maximálně 21 kalendářních dní, stejně dlouho bude následně trvat dopouštění VD Velký otvický rybník. Následně může být prováděna další odstávka.

Stavba se nachází na katastrálním území Chomutov I.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111

ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz

web www.poh.cz

IČO 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

ČS, a.s., Chomutov, č.ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

PD člení stavbu na následující stavební objekty:

SO.01 – Rekonstruovaný úsek č. 1 (od PPV k I/13, úsek km 0,963 65 – 1,345 00, plocha terénních úprav – 1 260 m²), **SO.02 – Rekonstruovaný úsek č. 2** (pod I/13, úsek km 0,903 96 – 0,963 65, plocha terénních úprav – 324 m²), **SO.03 – Rekonstruovaný úsek č. 3** (úsek km 0,242 84 – 0,543 91, plocha terénních úprav – 1 990 m²). Předpokládaná doba realizace každého úseku: příprava území – 30 dní, rekonstrukce – 21 dní, dokončovací práce – 30 dní.

Investor: Povodí Ohře, státní podnik (PL 2 02 22 001).

HGR: 2131. ČHP: 1-14-01-0049-1-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0780 - „Bílina od rozdělovacího objektu Březeneč (resp. PKP) po tok Loupnice". Vodní útvar podzemních vod: 21310 - „Mostecká pánev – severní část".

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Chomutov
233 8337 -806548, -990180