



Váš dopis zn.: ---
ze dne: 17. 01. 2023
Naše značka: O23690013952/ÚTPČMO/VK
Vyřizuje: Ing. Vršanská
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 03. 02. 2023

AZ Consult spol.s.r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Název akce:	VD Otvice-napouštěcí potrubí
Účel vyjádření:	Správní řízení – územní řízení, stavební řízení
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	Část obce, ulice, č.p.: ulice 17. listopadu, Kaštanka (Zoopark)
	Katastrální území, parcelní číslo: p. p. č. 4801/86; 4801/85; 4801/84; 4801/134; 4801/82; 4801/80; 4801/95; 4801/160, 4782/31; 4782/44; 4782/32; 4801/213; 4801/123; 4782/35; 4801/121; 4801/132; 4865/178; 4865/179; 4782/34; 4773/5; 4773/1, 5816/1; 5853/1 k.ú. Chomutovl
Žadatel:	AZ Consult spol.s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, 724256781, mala@azconsult.cz
Investor:	Povodí Ohře, státní podnik
Adresa, tel., e-mail	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Projektant:	AZ Consult spol.s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci stávajícího napouštěcího potrubí pro vodní dílo Velký otvický rybník včetně nového vystrojení dvou armaturních šachet. V rámci stavby dojde k rekonstrukci ocelového potrubí pomocí sanačního rukávce, dále dojde k obnově technologického vybavení armaturních šachet u silnice I/13 a rekonstrukci potrubí z osinkocementových trub pomocí předdeformovaného PE-HD potrubí, které bude zataženo do stávajícího potrubí.

Stavba je rozdělena na 3 úseky:

SO.01 – Rekonstruovaný úsek č. 1: bude rekonstruován od šoupěte v odběrném objektu na přivaděči PPV do armaturní šachty nad silnicí I/13. V tomto úseku dojde k rekonstrukci ocelového potrubí DN500 pomocí sanačního rukávce. Délka sanovaného potrubí je cca 381,5 m.

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Průtkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



SO.02 – Rekonstruovaný úsek č. 2: bude rekonstruován od armaturní šachty nad silnicí I/13 do další armaturní šachty pod silnicí I/13. V rámci rekonstrukce tohoto úseku dojde k odstranění stávajícího technologického vybavení obou armaturních šachet, následně dojde k sanaci ocelového potrubí DN500 v úseku mezi armaturními šachtami pod silnicí I/13 pomocí sanačního rukávce. Délka sanovaného potrubí je cca 59,69 m.

SO.03 – Rekonstruovaný úsek č. 3: Úsek č. 3 bude rekonstruován mezi již v minulosti zrekonstruovanými úseky od staničení cca 0,543 91 km do staničení cca 0,242 84 km je jen orientační, určené dle označení investora.

Rekonstruovaný úsek č. 3 bude rekonstruován metodou předdeformovaného PE-HD potrubí, které bude zataženo do stávajícího osinkocementového potrubí. Délka sanovaného potrubí je cca 301,5 m.

S vydáním územního souhlasu na výše uvedenou stavbu **souhlasíme, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:**

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- Zahájení prací nám bude oznámeno (**provoz vodovodů** tel.: +420 606 606 328, **provoz kanalizací** tel.: +420 724 379 671 min. 14 dní předem).
- Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání sítí.
- Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chrániče s přesahem min. 1m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.
- Místo křížení bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přijímací řízení.
- Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně (kopaná sonda pro obnažení vodovodu při protlaku).
- Stavbou nesmí dojít k poškození sítí v naší správě na okolních pozemcích.
- Dále je stavebník povinen zajistit ochranu podzemního zařízení proti porušení těžkou technikou.
- Případné skladování materiálu, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranná pásma sítí ve správě SČVK a.s.
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz: § 3 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.

strana 2 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod uvedených vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
149

Ing. Kateřina Vršanská
referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí: J. Bigar, M. Král