

LEGENDA

- spínače · tlačítko · dvojtlačítko
- jedno/dvojzásuvka – zálohované napájení
- jedno/dvojzásuvka ve výšce 0,3 m – pod omítku
- jedno/dvojzásuvka ve výšce 1,2 m – pod omítku
- DEHNflex-M pod zásuvkou ve žlabu
- blok zásuvek 45x45 v 0,5m žlabu PK120x55D
- stávající · nový ventilátor
- instalační krabice v podhledu / na žlabu
- stávající svítidlo
- nové svítidlo
- odstraněné svítidlo
- plastová lišta / kanál
- drátěný žlab
- kabely pod omítkou / uvnitř stěn
- kabely v podhledech
- napájecí kabely rozváděčů

POZNÁMKA

Značení (číslování) vývodů odpovídá číslování v rozváděčích. Všechny vývody budou označeny popiskem a to včetně krabic v podhledech.
Kabely budou typu CYKY-J 1,5 a 2,5, budou vedeny v drátěných žlabech, plastových lištách a nad podhedem,
ke spínači a zásuvce u vstupů do místností budou kabely vedeny pod omítkou.
Při vrtání a sekání je nutno zajistit účinné odsávání prachu.

TENTO VÝKRES BYL VYTVOŘEN JAKO BAREVNÝ, ČERNOBÍLÝM KOPÍROVÁNÍM SE ZNEHODNOCUJE.

ODP. PROJEKTANT		KRESLIL		Ing. Ivan Menhard Čermákova 2994/7 430 03 CHOMUTOV	tel.: 474 621 286 ivan.menhard@wo.cz
Ing. Ivan Menhard		Ing. Ivan Menhard			
Obec	Chomutov	SÚ	Chomutov	FORMÁT	12x A4
INVESTOR	Povodí Ohře – státní podnik, Chomutov			DATUM	12/2007
Rekonstrukce elektroinstalace, budovy A, B ředitelství POH v Chomutově				ÚČEL	skutečné provedení
				ČÍSLO ZAK.	SOD 444/2007
				ARCH. Č.	7012
Elektrorozvody – budova A, 1.patro				MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU **E05 / A1**