



LEGENDA

- spínače
- jedno/dvojčíslovka ve výšce 0,3 m – pod omítku
- jedno/dvojčíslovka ve výšce 1,2 m – pod omítku
- DEHNflex-M pod zasklenou ve žlábu
- bloky zasklené 45x45 v 0,5m žlábu FK120x550
- stávající
- nový ventilátor
- instalační krabice v podhledu
- dvójčíslovka
- stávající svítidlo
- nové svítidlo
- odstraněné svítidlo
- plastová lišta / kanál
- kabely pod omítkou / uvnitř stěn
- kabely v podhledech

POZNÁMKA

Značení (číslování) výrobků odpovídá číselníku v rozváděčích. Všechny výrobky budou označeny popisem a to včetně krabic v podhledech. Kabely budou typu CYKY-J 1,5 a 2,5, budou vedeny nad podhledem, uvnitř dutých stěn a v plastových lištách po povrchu stěn. Při vrtání, zejména do dutých stěn, nutno zajistit účinné odsávání prachu.

TENTO VÝKRES BYL VYTVOŘEN JAKO BAREVNÝ, ČERNOBÍLÝM KOPIROVÁNÍM SE ZNEHODNOCUJE.

ODP. PROJEKTANT		KRESLIL		Ing. Ivan Menhard	
Ing. Ivan Menhard		Ing. Ivan Menhard		Černákovská 2994/7 430 03 CHOMUTOV	
Obec	Chomutov	SO	Chomutov	FORMAT	Bx A4
INVESTOR	Povodí Ohře – státní podnik, Chomutov			DATUM	12/2007
Rekonstrukce elektroinstalace, budovy A, B				ÚČEL	skutečné provedení
ředitelství POH v Chomutově				ČÍSLO ZAK.	SOD 444/2007
				ARCH. Č.	7012
				MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
Elektrozvody – budova B, 3.patro				1:50	E11 / B3