



LEGENDA

- ~ ~ ~ ~ ~ spínače
- ~ ~ ~ ~ ~ tlačítko
- ~ ~ ~ ~ ~ dvojitá tlačítko
- ~ ~ ~ ~ ~ jedno/dvojčíslo - zvláštní napájení
- ~ ~ ~ ~ ~ jedno/dvojčíslo ve výšce 0,3 m - pod omítkou
- ~ ~ ~ ~ ~ jedno/dvojčíslo ve výšce 1,2 m - pod omítkou
- ~ ~ ~ ~ ~ OSN-M pod závěsnou ve žlábu
- ~ ~ ~ ~ ~ blok zásuvek 45x45 v 0,5m žlábu PK120x50
- ~ ~ ~ ~ ~ stávající
- ~ ~ ~ ~ ~ nový ventilátor
- ~ ~ ~ ~ ~ instalatérské krabice v podhledu / na žlábu

- ~ ~ ~ ~ ~ stávající svítidlo
- ~ ~ ~ ~ ~ nové svítidlo
- ~ ~ ~ ~ ~ odstraněné svítidlo
- ~ ~ ~ ~ ~ plastová látka / kotel
- ~ ~ ~ ~ ~ drátěný žlab
- ~ ~ ~ ~ ~ kabely pod omítkou / uvnitř stěn
- ~ ~ ~ ~ ~ kabely v podhledu
- ~ ~ ~ ~ ~ napájecí kabely rozváděč

POZNÁMKY

Zařazení (číslování) vývodů odpovídá číselníku v rozváděčích. Všechny vývody budou označeny popiskem a to včetně krabic v podhledech. Kabely budou typu HWY-J 1,5 a 2,5, budou vedeny v drátěných žlábech, plastových látkách a nad podhledem, ke spínací a zásuvce a vstupů do místností budou kabely vedeny pod omítkou. Při vstupu a sestupu je nutno zajistit účinné odvodnění proudu.

TENTO VÝKRES BYL VYTVOŘEN JAKO BAREVNÝ, ČERNOBÍLÝM KOPÍROVÁNÍM SE ZNEHOODNOCUJE.

OBJEDAVATEL Ing. Ivan Menhard		KRESLIL Ing. Ivan Menhard		Ing. Ivan Menhard	
Ing. Ivan Menhard		Ing. Ivan Menhard		Černákovská 2994/7	
430 03 CHOMUTOV		430 03 CHOMUTOV		tel.: 474 621 286	
i.van.menhard@wo.cz		i.van.menhard@wo.cz		ivan.menhard@wo.cz	
Obec Chomutov		SÚ Chomutov		FORMAT 12x A4	
INVESTOR Povodí Ohře - státní podnik, Chomutov				DATUM 12/2007	
Rekonstrukce elektroinstalace, budovy A, B		ředitelství POH v Chomutově		OČEKÁVANÉ SKUTEČNÉ provedení	
				ČÍSLO ZAK. SOD 444/2007	
				ARČNÍČKA 7012	
				Č. VÝKRESU E06 / A2	
Elektrorozvody - budova A, 2.patro				1:50	