



LEGENDA

- spínač 3 / 25A, IP55
- zásuvka 400V / 16A, IP44 ve výšce 1,2 m, pro vrata ve výšce 3,5m
- zásuvka 230V / 16A, IP44 ve výšce 1,2 m, pro vrata na stropě
- jedno/dvojzásuvka IP20, pod omítkou, ve výšce 0,3 m / na liště u podlahy
- tel/net zásuvka 2xRJ45 - napojení na IT rozvody - řešeno samostatně
- ventilátor (Ø100), ovl. spínačem.
- pospojování (uzemnění)
- drátěný žlab ve výšce na stěně (pod stropem) (představuje součást pospojování)
- vládací lišta / instalační trubka
- kabely pod omítkou
- napájecí kabely v zemi

POZNÁMKA

Číslování spínačů, světél, vývodů, zásuvek odpovídá číslování okruhů (jistůž) v rozvázce.  
Kabely budou typu CYKY-J 1.5, 2.5, přírůdy 10, 16 . Pro přehlednost výkresu zakresleny pouze kabelové trasy.  
Kabely budou vedeny po povrchu stěn v drátěném žlabu a vkládacích lištách a pod omítkou.

ODP. PROJEKTANT		KRESLIL		Ing. Ivan Menhard	
Ing. Ivan Menhard		Ing. Ivan Menhard		Cermákova 2994/7	tel.: 474 621 286
				430 03 CHOMUTOV	ivan.menhard@wo.cz
Obec	Chomutov	SÚ	Chomutov	FORMÁT	6x A4
INVESTOR Povodí Ohře – státní podnik, Chomutov				DATUM	02/2011
				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAK.	501504
				ARCH. Č.	10160/2
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Elektroinstalace – půdorys				1:100	E 03