

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vystavení: 17. října 2016

List 1 z 1 listu



Ing. Zdeněk Gross
Zástupce vedoucí AMS

Měřidlo:

Druh:	Měřicí transformátor proudu
Výrobce:	MBS AG Sulzbach-Laufen
Typ:	ASK 31.5
Výrobní číslo:	16/182143
Rozsah:	150/5A
Sek. zatížení:	5 VA
Třída přesnosti:	0,5S
Měření číslo:	GHV/116493/16

Použité etalony:

- zařízení pro ověřování měřících transformátorů proudu Tettex, typ 2763, kalibrační list č. 8017-KL-T0164-15
- měřicí transformátor proudu, Tettex, typ 4764, kalibrační list č. 1032-KL-10023-15
- programovatelná elektronická proudová zátěž Tettex, typ 3691, kalibrační list č. 8017-KL-T0130-14

Výsledek: Měřidlo vyhovělo požadavkům TPM 2272-99 a v souladu s § 9, odst. 2 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění bylo opatřeno úřední značkou „K2“ a letopočtem „16“ na místech určených v certifikátu (rozhodnutí) o schválení typu měřidla.

Platnost ověření: Zaniká v případech uvedených ve Vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Dne: 17.10. 2016

Měřil: Ing. Zdeněk Gross

Toto potvrzení se vydává jako nepovinný doklad o ověření měřidla na základě zvláštního požadavku uživatele měřidla a týká se pouze přístroje uvedeného v tomto dokladu. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila.



GHV Trading, spol. s r.o.

Edisonova 3, 612 00 Brno

Autorizované metrologické středisko autorizované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě rozhodnutí č.j. 1805/05/02, z 8.6. 2005, pro ověřování stanovených měřidel v oboru měřících transformátorů proudu s přidělenou úřední značkou K2.

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vystavení: 17. října 2016

List 1 z 1 listu



[Signature]
Ing. Zdeněk Gross
Zástupce vedoucí AMS

Měřidlo:

Druh:

Výrobce:

Typ:

Výrobní číslo:

Rozsah:

Sek. zatížení:

Třída přesnosti:

Měření číslo:

Měřicí transformátor proudu

MBS AG Sulzbach-Laufen

ASK 31.5

16/182144

150/5A

5 VA

0,5S

GHV/116494/16

Použité etalony:

- zařízení pro ověřování měřících transformátorů proudu Tettex, typ 2763, kalibrační list č. 8017-KL-T0164-15
- měřicí transformátor proudu, Tettex, typ 4764, kalibrační list č. 1032-KL-10023-15
- programovatelná elektronická proudová zátěž Tettex, typ 3691, kalibrační list č. 8017-KL-T0130-14

Výsledek: Měřidlo vyhovělo požadavkům TPM 2272-99 a v souladu s § 9, odst. 2 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění bylo opatřeno úřední značkou „K2“ a letopočtem „16“ na místech určených v certifikátu (rozhodnutí) o schválení typu měřidla.

Platnost ověření: Zaniká v případech uvedených ve Vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Dne: 17.10. 2016

[Signature]
Měřil: Ing. Zdeněk Gross

Toto potvrzení se vydává jako nepovinný doklad o ověření měřidla na základě zvláštního požadavku uživatele měřidla a týká se pouze přístroje uvedeného v tomto dokladu. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratorii, která dokument vystavila.

AMS GHV Trading, spol. s r.o.

telefon: +420541235386, +420541235532-4,
e-mail: ghv@ghvtrading.cz

fax: +420541235387
<http://www.ghvtrading.cz>



GHV Trading, spol. s r.o.

Edisonova 3, 612 00 Brno


Autorizované metrologické středisko autorizované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě rozhodnutí č.j. 1805/05/02, z 8.6. 2005, pro ověřování stanovených měřidel v oboru měřících transformátorů proudu s přidělenou úřední značkou K2.

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vystavení: 17. října 2016

List 1 z 1 listu




Ing. Zdeněk Gross
Zástupce vedoucí AMS

Měřidlo:

Druh:	Měřicí transformátor proudu
Výrobce:	MBS AG Sulzbach-Laufen
Typ:	ASK 31.5
Výrobní číslo:	16/182147
Rozsah:	150/5A
Sek. zatížení:	5 VA
Třída přesnosti:	0,5S
Měření číslo:	GHV/116495/16

Použité etalony:

- zařízení pro ověřování měřících transformátorů proudu Tettex, typ 2763, kalibrační list č. 8017-KL-T0164-15
- měřicí transformátor proudu, Tettex, typ 4764, kalibrační list č. 1032-KL-10023-15
- programovatelná elektronická proudová zátěž Tettex, typ 3691, kalibrační list č. 8017-KL-T0130-14

Výsledek: Měřidlo vyhovělo požadavkům TPM 2272-99 a v souladu s § 9, odst. 2 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění bylo opatřeno úřední značkou „K2“ a letopočtem „16“ na místech určených v certifikátu (rozhodnutí) o schválení typu měřidla.

Platnost ověření: Zaniká v případech uvedených ve Vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č.262/2000 Sb. v platném znění.

Dne: 17.10. 2016

Měřil: Ing. Zdeněk Gross

Toto potvrzení se vydává jako nepovinný doklad o ověření měřidla na základě zvláštního požadavku uživatele měřidla a týká se pouze přístroje uvedeného v tomto dokladu. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoři, která dokument vystavila.

AMS GHV Trading, spol. s r.o.

telefon: +420541235386, +420541235532-4,
e-mail: ghv@ghvtrading.cz

fax: +420541235387
<http://www.ghvtrading.cz>