



LEGENDA

- spínače
- jedno/obojstranná ve výšce 0,3 m
- jedno/obojstranná ve výšce 1,2 m
- instalace krabic
- plastová lišta / kandi
- drátěný žlab

- stávající svítidlo
- nové svítidlo
- odstraněné svítidlo

POZNÁMKA

Značení (číslování) vývodů odpovídá číslování v rozvážkách. Všechny vývody budou označeny popisem a to včetně propojovacích krabic. Kabely budou typu CYR-J 1,5 a 2,5, budou vedeny v drátěných žlabech a plastových lištách. Přípojky budou v provedení na lištovou krabici.

Skutečné provedení 12/2007 : byl proveden pouze kabelový žlab v chodbě a přívodní kabely.

TENTO VÝKRES BYL VYTVOŘEN JAKO BAREVNÝ, ČERNOBÍLÝM KOPÍROVÁNÍM SE ZNEHOODNOTUJE.

ODP. PROJEKTANT		KRESLA		Ing. Ivan Menhard	
Ing. Ivan Menhard		Ing. Ivan Menhard		Čestmírova 298/47	
Chomutov		Chomutov		430 03 CHOMUTOV	
Obec Chomutov		SÚ Chomutov		tel.: 474 621 286	
INVESTOR Povodí Ohře – státní podnik, Chomutov		FORMAT 12x A4		ivan.menhard@vo.cz	
Ředitelství POH v Chomutově		DATUM 12/2007		OČEK skutečné provedení	
		ČÍSLO ZAK. SOD 444/2007		OČEK skutečné provedení	
		MĚŘITVO 1:50		Č. VÝKRESU 70/12	
Elektrozvody – budova A, suterén		E03 / AS			