

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

VD Otvice - napouštěcí potrubí

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 27.9.2023):

Vážený zadavateli,
v souladu s ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „VD Otvice – napouštěcí potrubí“ Vás tímto žádáme o odpověď na níže uvedené dotazy:

Dotaz č.1:

V dokumentaci se uvádí použití filcového nebo plstového rukávce sycený speciálními pryskyřicemi (samonosný). Vzhledem k tomu, že se jedná o vodovodní přívod, předpokládáme pouze použití epoxidových pryskyřic, aby nedošlo ke kontaminaci spodních a transportních vod. Vycházíme i z již realizovaných staveb pro Povodí Ohře, kdy byly používány epoxidové pryskyřice.

Vysvětlení k bodu č.1:

Zadavatel odkazuje na Technickou zprávu D.1, kde v bodě 1.3 Materiálové řešení písm. a) Trubní materiály se kromě jiného uvádí:

"Pro ocelové potrubí je navrženo opravné řešení metodou sanačního rukávce, jedná se o sanační samonosnou vložku tvořenou z nosné vrstvy z filcu nebo plsti a skelných vrstev nasycených speciální epoxydovou pryskyřicí s atestem na pitnou vodu".

Dotaz č.2:

Dle čl. J.5.4 Zadávací dokumentace zadavatel požaduje u stavbyvedoucího autorizovaného inženýra, technika či stavitele v oboru technologická zařízení staveb s tím, že stavbyvedoucí se účastnil na pozici stavbyvedoucího nebo jiné pozici spočívající v odborném vedení provádění stavby a poskytnutí alespoň 2 stavebních prací splňujících následující podmínky:

- i. předmětem každé uvedené stavební práce byla oprava, nebo rekonstrukce ocelového potrubí min. DN 500 pomocí sanačního rukávce,
- ii. cena každé uvedené stavební práce v rozsahu předmětu podle předchozí odrážky byla alespoň 5 mil. Kč bez DPH.

Domníváme se, že stavbyvedoucí, který by měl mít zkušenosti s výše uvedenými stavbami, by měl disponovat osvědčením o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství jako autorizovaný inženýr.

Vysvětlení k bodu č.2:

Zadavatel umožňuje doložit, kromě osvědčení o autorizaci uvedeném v zadávací dokumentaci ve čl. J.5.4 bod 1), také osvědčení, ze kterého bude vyplývat, že stavbyvedoucí je autorizovaným inženýrem, technikem či stavitelem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Závěr: Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 03.10.2023

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal