

**Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:**

**FVE Podnikové ředitelství Chomutov – střechy PŘ**

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 9.10.2023):**

**Dotaz č.1:**

Jaký je aktuální výkon dieselgenerátoru?

**Odpověď na dotaz č.1:**

22 KW

**Dotaz č.2:**

Jaký je reálný odběr zálohované části v A, nebo kW?

**Odpověď na dotaz č.2:**

Dieselagregát je zatížen na 70 - 80 % ze svého maximálního výkonu.

**Dotaz č.3:**

Na jak dlouhou dobu požadujete zálohu objektu z baterií?

**Odpověď na dotaz č.3:**

Na 5 hodin.

**Dotaz č.4:**

Je možné použít střídače i optimizéry od stejného výrobce – SolarEdge?

**Odpověď na dotaz č.4:**

Ano.

V Chomutově dne 10.10.2023

**Ing. Zbyněk Folk**

generální ředitel

**Ing. Miroslav Beržinský**

vedoucí Odboru obchodní přípravy investic

v zastoupení elektronicky podepsal