

Č. j. PVL-70617/2023/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: MVN Vícenický rybník – zkapacitnění bezpečnostního přelivu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 9. 10. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 16. 10. 2023

Dobrý den, zdvořile Vás žádám o objasnění, zda lze uvažovat v položkách drenáže z trub kameninových alternativu z PE? Dle dodavatele trubních materiálů se drenáže z trub kameninových již nevyrábí.

Předem děkuji za odpověď.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným zjištěním dodavatele, že trubní materiály z kameniny se již nevyrábí, si tuto skutečnost ověřil a tímto v soupisu prací nahrazuje drenáže z kameninových trub drenážními trubkami z PE. V soupisu prací mění položku č. 24 v objektu SO 01 následovně:

24	K	2127521211	Trativod z drenážních trubek PE-HD SN 4 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby
----	---	------------	---

Současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace bude uveřejněn upravený soupis prací. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být soupis prací ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv předcházejícím.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací ze dne 18. 10. 2023

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční