

Č. j. PVL-72562/2023/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: MVN Vícenický rybník – zkapacitnění bezpečnostního přelivu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 9. 10. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 25. 10. 2023

V aktualizovaném soupisu prací byla upravena položka číslo 24 v SO-1, ale byla ponechána položka číslo 37 v SO-2.

Budou materiály u těchto položek sjednoceny, protože dle dodavatelů trubního vedení se již trativody z trub kameninových nevyrábí.

D 8		Trubní vedení				0,00	
24	K	2127521211	Trativod z drenážních trubek PE-HD SN 4 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro líniové stavitel	m	116,000		R-položka
PP			Drenáže z trub PE-HD SN 4 - DN 200 mm perforace do 120 st.				
VV			116		116,000		
-							
D 8		Trubní vedení				0,00	
37	K	831378130	Drenáže z trub kameninových DN 300 mm	m	8,080		0,00 CS ÚRS 2023 01
PP			Drenáže a trubky pro měřicí zařízení kameninové, DN 300 mm				
Online PSC			https://podminky.mvz.cz/tema/31_URS_2023_01/831378130				
VV			1,0118		8,080		

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V případě položky č. 37 v SO-2 je jedná o klasické kameninové kanalizační trouby (neperforované), které budou použity jako svislé propojení zvodní ve dně přelivu do kamenné dlažby.

Umístění svislého propojení zvodní je zakresleno a popsáno v příloze č. D.1.2.2. – Situace technických opatření a v příloze č. D.1.2.4. – Řezy korytem a přelivem, a to konkrétně v řezech č. 20 a 21.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční