



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Odbor životního prostředí  
Ivana Olbrachta 59  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp23v002j5

**Naše čj.:** MÚBNLSB-OŽP-13913/2023-

HAMEV

AZ Consult, spol. s r.o. IČ 44567430

**Naše sp. zn.:** OŽP-3616/2023-HAMEV

Klíšská č. p. 1334/12


400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 1

**Vyřizuje:** Eva Hamalčíková

**Tel.:** 326 653 860

**E-mail:** eva.hamalcikova@brandysko.cz

**Datum:** 31.01.2023



### **Věc:** Ohlášení udržovacích prací na VD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 26. 1. 2023 jste oznámili zdejšímu odboru opravu vodního díla Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jedná se o opravu betonových konstrukcí jezových věží, manipulačních budek a lávky na vodním díle. Stavba je rozdělena do 3 samostatných stavebních objektů SO 01 – rekonstrukce lávky, SO 02 – manipulační buňky, SO 03 – Jezové věže na pozemcích č. parc. 2702, 1598, 2710/6 v k. ú. Stará Boleslav, č. parc. st. 3309 v k. ú. Brandýs nad Labem.

K předloženému záměru Vám sdělujeme, že se musí jednat o stavební úpravy, kterými se nezmění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, práce nebudou mít vliv na stabilitu vodního díla a nedojde ke změně a ke zvětšení vodního díla oproti platnému povolení a dochované projektové dokumentaci.

Pokud je toto splněno, souhlasíme s provedením výše uvedených udržovacích prací ve smyslu § 103 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a dle § 15a odst. 3) vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.

Upozorňujeme, že potřebný materiál a výkopová zemina musí být ukládány na vyhrazených deponiích, které nebudou zřizovány v inundačních územích vodních toků. Přebytečná zemina a nepotřebný měněný materiál musí být likvidovány nezávadným způsobem. Akce musí být předem projednána s vlastníky pozemků a se správci stávajících podzemních vedení či zařízení, příp. dotčených ochranných pásem a s dotčenými orgány státní správy.

Skládování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění povrchových a podzemních vod ropnými a jinými závadnými látkami.

V inundačním území vodního toku nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál či výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp. Případné napadávky výkopové zeminy budou ihned odstraňovány z koryta toku.

Všem pracovníkům bude uložena povinnost věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních vod. V průběhu prací bude zabráněno úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod do okolního terénu a do vodního toku.

Zejména budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe, s. p., vydaného dne 26. 9. 2022 pod č. j. Pla/2022/043773 a komplexního vyjádření zdejšího odboru vydaného dne 19. 9. 2022 pod č. j. MÚBNLSB-OŽP-111358/2022-HUZIV.

1x paré PD si ponecháváme pro potřeby zdejšího odboru, 1x paré PD vracíme.

Městský úřad  
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Odbor životního prostředí  
(3)

Eva Hamalčíková  
referentka odboru životního prostředí  
oprávněná úřední osoba



Příloha