

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

OPTIMA spol. s r.o.

Žižkova 738/IV

56601 Vysoké Mýto

Vaše žádost ze dne, značka:  
03.03.2023Naše značka:  
125230008Vyřizuje:  
Ing. Andrea Vraspírovádne:  
24.04.2023**Věc: VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: vodní nádrže Les Království

Stavebník : Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Projektová, inženýrská a stavební činnost, Žižkova 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

Datum: 03/2023

č. z. 4730-30-3

Předmětem předložené dokumentace je dokumentace pro společné stavební řízení úpd názvem: "VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch".

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

Silnice III/32444 bude v prostoru točny pro autobusy rozšířena na kategorii S7,5 a vzhledem k velké intenzitě chodců v letních měsících se rychlost sníží na 30km/h. Točna pro autobusy je navržena v šířce 6,0m jako jednosměrná, pro zajištění otočení autobusu i při obsazení obou autobusových zastávek.

Účelová komunikace bude upravena na šířku 4,0m s chodníkem 1,50m, resp 3,0m s pojižděnou částí chodníku šířky 1,50m. Účelová komunikace do areálu Povodí Labe bude převedena na obytnou zónu, s doplněním 14 parkovacích stání pro osobní vozy. Základní šířka stání je vzhledem k šířce přilehlé komunikace navržena 2,80m s rozšířením krajních stání o 0,25m. Délka stání je 4,50m s přesahem vozidel 0,50m do zelené plochy. Součástí bude i prodloužení stávajícího schodiště od silnice.

Příjezdová komunikace na hlavní parkoviště pro osobní vozy je navržena v šířce 5,50m s dělicím ostrůvkem šířky 1,0m pro umístění vjezdové a výjezdové závory. V prostoru parkoviště je šířka komunikace 6,0m. Parkoviště je navrženo jako kolmé stání šířky 2,50m a délky 4,50m s přesahem 0,50m. Dvě krajní stání u vjezdu ( výjezdu ) jsou navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Příjezdová komunikace i plocha parkoviště jsou navrženy v jednostranném sklonu zajišťující odvedení dešťových vod do přilehlého terénu a následného vsaku.

**K předložené dokumentaci máme následující připomínky:**

1.) Nesouhlasíme s navrženým povrchem vyhrazeného stání pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou z vsakovací dlažby. Turo dlažbu požadujeme nahradit za dlažbu plnou, z důvodu velikosti spar větších než 15mm a nerovnosti povrchu. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu dle odst. 1.1.2 přílohy č. 1 k vyhlášce 398/2009 Sb.. Velikost mezer ve směru chůze je zejména z důvodu nezapadnutí koncovky francouzské hole nebo berle, bílé hole nebo volného průjezdu kola vozíku, kočárku přes mezeru v dlažbě.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTE  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

Ing. Andrea Vraspírová, odborný konzultant

Adr. střediska: , Svitavy

77663000, andrea.vraspirova@seznam.cz