



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 230/400V, TN - S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :  
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :  
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A.1  
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A.2  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM ( čl. 415.1 )  
PŘI PORUŠE ( NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ) :  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.5.2  
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.5.1.2  
KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 33 2000 - 5 - 52 ed.2, ČSN 33 2312 ed.2  
SVĚTELNÉ ROZVODY PROVEDENY KABELY CYKY J, ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU  
A NAD PODHLEDEM  
SVÍTIDLA BUDOU PŘISAZENA NA STROPĚ , PŘÍP. NA STĚNĚ,  
OVLADAČE BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,05 m AŽ 1,2 m NAD PODLAHOU

PROVOZ SOC. ZAŘÍZENÍ BUDE V OBDOBÍ DUBEN až ŘÍJEN

# SO 701

Kreslil:			<div><div>OPTIMA spol. s r.o.</div><div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div><div>Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div><div>tel.: 465 420 911</div><div>e-mail: info@optima-vm.cz</div></div>	
Zpracoval:	KUBIČKOVÁ			
Zodp. projektant:	ING. Z. NEUDERT			
Hlavní projektant:	ING. B. SHEJBAL			
Technická kontrola:	ING. B. SHEJBAL			
Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Okres: TRUTNOV	Obec: BILÁ TŘEMEŠNÁ		
Investor: POVODÍ LABE, státní podnik, VÍTA NEJEDLÉHO 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			Stupeň:	PDPS
Akce: VD LES KRÁLOVSTVÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH Objekt: SO 701 BUDOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			Zak. č.:	4730 – 22 – 3
			Arch. č.:	4063
			Datum:	09/2023
			Formát:	2 A4
Obsah: SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY SVĚTELNÉ ROZVODY			Měřítko:	Číslo příl. výkresu:
			1 : 50 Kóty:	D.701.5.3