



## Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PLa/2023/051565

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ  
14.11.2023

### VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

**MVE Rudolfov II, oprava turbíny**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

**Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.**

1)

**Dotaz:**

Na základě provedené prohlídky místa plnění podkládáme následující dotaz:

S ohledem na ztížený přístup ke strojovně, se dotazujeme, v případě realizace zakázky, zda by mohly být provozovatel provedeny terénní úpravy svahu tak, aby od silnice ke vratům strojovny byla jedna šikmá plocha, vhodná pro transport demontovaných dílů (transport pomocí vozíku, "lyžin", ...).

Tyto terénní úpravy (zlepšení přístupové cesty) by mohly být využívány pro transport dílů pro další provoz elektrárny a servisní činnost.

**Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že provést terénní úpravy tak, aby byla vytvořena ideální šikmá plocha s jednotným sklonem od strojovny k silnici, nelze.

Prakticky ve stejné trase je v zemi uloženo kabelové propojení MVE Rudolfov I a II – trasa, viz příloha GDSPS 1\_200.pdf (Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov – Rudolfov), přičemž přesné vytyčení a hloubku uložení si zajišťuje zhotovitel v rámci přípravných prací v rámci VON položky č. 1.

Provozovatel bude ještě před zahájením akce provádět drobné terénní práce v prostoru před vstupem do strojovny, pro zvýšení ochrany uvedeného kabelového vedení.

Ostatní nutné práce pro vytvoření ploch a pomůcek pro dopravu demontovaných oběžných kol a turbínové hřídele si zajišťuje zhotovitel a tyto práce jsou obsaženy v PS 01 a PS 03 v položkách č. 3 a č. 4.

Ing. Bohumil Pleskač

ředitel závodu Z1

Povodí Labe, státní podnik

*elektronicky podepsáno*

Přílohy: Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov – Rudolfov

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)