



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PLa/2023/052230

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ  
16.11.2023

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky **VD Obříství, oprava čerpadel M1, M2**

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Dotaz 1:**

Po prostudování výběrového řízení jsme zjistili, že Vámi zasláná příloha výkaz výměr viz. příloha není v souladu se zasláným rozpadem ND čerpadla viz. příloha. Prosíme o přesnou identifikaci dílů nutných pro opravu a opravu ve výkazu výměru nutného pro nacenění. Dále u položky 4 s RATHI pojka RATHI není uvedena velikost a zda požadujete spojku kompletní i na elektromotor, nebo půlspojku pouze na čerpadlo.

Uvedená skutečnost nás znevýhodňuje oproti firmě, která prováděla diagnostiku a přesně ví, jaké díly jsou pro opravu zapotřebí.

### **Odpověď:**

Zadavatel nedisponuje přesnou identifikací dílů pro opravu čerpadla ani přesnou identifikací velikosti spojky. Zadavatel požaduje kompletní spojku. Specifikace dílů je zadavatelem upřesněna pouze typovým štítkem konkrétních čerpadel. Přesná specifikace jednotlivých položek je na zhotoviteli opravy, dle typových štítků čerpadel, z důvodu následné odpovědnosti a záruky za opravu a vyloučení potenciálních sporů. Pro přesné stanovení specifikace dílů je možné uskutečnit prohlídku místa a předmětu plnění.

### **Dotaz 2:**

Šlo by realizovat prohlídku místa plnění - ideálně v pondělí 20. 11. od 9,00?

### **Odpověď:**

Zadavatel nabízí všem uchazečům prohlídku místa plnění VZ, a to v pondělí 20.11.2023 od 9:00 na zřymadle Obříství.

### **Dotaz 3:**

V dokumentu "Upřesnění výkaz výměr.docx" žádáme o upřesnění (čísla pozic) v rozkreslení čerpadla (příloha/dokument "NBA").

<i>těsnění příruby</i>	ks	2	Předpokládá se na sání a výtlač – můžete upřesnit číslo pozice v rozkreslení soubor „NBA“.
<i>spojka Rathi</i>	ks	1	e nutno upřesnit číslo pozice v rozkreslení soubor „NBA“ <b>včetně průměrů hřídelí.</b>
<i>těsnění</i>	ks	1	Je nutno upřesnit číslo pozice v rozkreslení soubor „NBA“
<i>odtlač.šrouby</i>	ks	6	Je nutno upřesnit číslo pozice v rozkreslení soubor „NBA“
<i>Kit SM č.1894</i>	ks	7	Netušíme, co to je – upřesněte prosím číslo pozice v rozkreslení soubor „NBA“.
<i>přívod k ucpávkám</i>	ks	1	Netušíme, co to je – upřesněte prosím číslo pozice v rozkreslení soubor „NBA“.

### **Odpověď:**

Ve výkazu výměr se pohromadě nacházejí díly výjimečné, které může v podstatě dodat pouze výrobce čerpadla, dále strojní součásti, které může dodat jakýkoliv výrobce a dále díly, které jsou v podstatě spotřebním materiálem potřebným pro demontáž či montáž nebo náplň zařízení. Upřesnění pozic jednotlivých dílů je na zhotoviteli opravy, dle typových štítků čerpadel, z důvodu následné odpovědnosti a záruky za opravu a vyloučení potenciálních sporů. Z těchto důvodů je specifikace dílů upřesněna pouze typovým štítkem konkrétních čerpadel.

**V souvislosti s plánovanou prohlídkou místa plnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30.11.2023 do 10:00 hodin.**

Článek 7 Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

### **7. Lhůta a místo pro podání nabídky**

Datum a hodina: 30.11.2023 10:00

Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

Bc. Ing. Jan Zajíc  
ředitel závodu  
*elektronicky podepsáno*

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)