



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2023/052220

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
16.11.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky **VD Veletov, oprava provizorního hrazení jezu**

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy:

- Prosím o sdělení hmotnosti 1 ks Plovoucího hradidla.
- Dále prosíme o sdělení limitů mostku přes plavební komoru (max. zatížení, silniční šířka).
- Jsou Vám známy nějaké další omezení pro transport v areálu PLA?
- Jsou k dispozici prokladky (nebo přípravky) mezi jednotlivá hradidla – využitelné pro transportní účely?
- Může být zaslána fotografie uložených hradidel, případně prohlídka místa plnění?

Odpovědi:

- 1ks plovoucího hradla váží cca 1 tunu.
- Mostek přes plavební komoru je vyztužen pro těžkou přepravu cca 50 tun. šířka mostku na průjezd je 3,9 m. Přeprava je možná na návěsu po 12 ks hradel.
- Další omezení pro převoz 2 x 12 ks hradem není znám.
- Proklady nejsou k dispozici.
- Zadavatel přikládá požadovanou fotografii.

Prohlídka místa plnění je možná, v případě zájmu na základě žádosti zaslané na profil zadavatele, pro všechny uchazeče.

Bc. Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu
elektronicky podepsáno

Příloha: Fotografie uložených hradidel

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html