

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo 77-218-000164
Došlo dne 10-01-2018	Přiděleno AG

## Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: [khs@khszlin.cz](mailto:khs@khszlin.cz), [podatelna@khszlin.cz](mailto:podatelna@khszlin.cz), ID: xwsai7r

č.j.: KHSZL 33712/2017

Ve Zlíně, dne 8. 1. 2018

Spisová značka: KHSZL/33712/2017/2.5/HOK/ZL/HOR-02

Vyřizuje: Mgr. Jeanette Horčicová, tel: 577006747; e-mail: [jeanette.horcicova@khszlin.cz](mailto:jeanette.horcicova@khszlin.cz)

*V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.*

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

**IČ: 46347488**

**Kounicova 271/13**

**602 00 Brno – Veveří**

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**“ pro stavební řízení

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 13. 12. 2017 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost právnické osoby, Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013 se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří, v zastoupení na základě předložené plné moci ze dne 11. 1. 2017 právnickou osobou, Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488 se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno – Veveří, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby „**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**“ pro stavební řízení. Projektovou dokumentaci vypracoval Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488, Kounicova 271/13, 602 00 Brno – Veveří, v měsíci říjnu 2017.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila projektovou dokumentaci stavby „**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**“ pro stavební řízení, umístěnou na pozemcích v k.ú. Kvasice a Tlumačov na Moravě (seznam dotčených parcel je součástí projektové dokumentace), a po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
- b) § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S projektovou dokumentací stavby „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“, umístěné na pozemcích v k.ú. Kvasice a Tlumačov na Moravě

**se souhlasí.**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před zahájením užívání stavby budou předloženy protokoly o analýze vzorků pitné vody, odebraných z řešených přeložek vodovodních řadů v rozsahu krácených rozborů dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
2. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

**Odůvodnění:**

Předmětem předložené projektové dokumentace je vybudování protipovodňových opatření v levobřežním inundačním území od řeky Moravy a také od říčky Mojeny při okraji zástavby města Tlumačov. Protipovodňová ochrana v délce 3 100 m bude zabezpečena navrhovanými ochrannými zemními hrázemi a betonovými a železobetonovými ochrannými zdmi a zídkami tam, kde není místo pro situování ochranných hrází.

Stavba si vyžádá následující stavební objekty:

**SO 109 – Úprava uložení vodovodu pod zdi SO 102**

V úseku pod silnicí I/55, v prostoru pod čerpací stanicí odpadních vod, kříží ochranná zeď (SO 102) stávající vodovodní přivaděč PVC DN 300 VDJ Hrabůvka – VDJ Karolín ve správě právnické osoby Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. Úprava uložení potrubí je nutná také v místě křížení navrhované polní cesty za ochrannou zdí, mírně zvýšenou a zpevněnou štěrkem. V místech křížení ochranné zdi s vodovodním potrubím bude vodovodní potrubí uloženo do chrániček. Potrubí bude před uložením do chrániček přeloženo, kalníková šachta bude zrušena a kalník také přeložen. Přeložka potrubí do nové trasy bude provedena v délce 17,0 m z tvárné litiny DN 300. Obě chráničky budou obetonovány.

**SO 203.1 – Přeložka vodovodu podél hráze SO 203**

Navržená zemní ochranná hráz je také v kolizi se stávajícím vodovodním přivaděčem DN 300 VDJ Hrabůvka – VDJ Karolín v km 3,950 – 4,570. Celková délka přeložky je 656 m. Na trase jsou navrženy tři podzemní hydranty – dva s funkcí vzdušníku a jeden s funkcí kalníku.



SO 208 – Přeložka vodovodu podél hráze SO 201 a úprava jeho uložení v křížení hráze

Překládané litinové potrubí DN 600 bude uloženo na podkladní vrstvu šterkopísku. V místě křížení ochranné hráze s vodovodním potrubím bude potrubí uloženo do chráničky, aby byla umožněna jeho případná pozdější výměna nebo oprava. Je navržena půlená ocelová chránička DN 800 v délce 30 m, která bude obetonována. Po uložení potrubí v nové trase bude stávající potrubí odhaleno, vodovody budou propojeny a stávající potrubí bude demontováno a zlikvidováno.

Dle projektové dokumentace bude úroveň hluku dosahovat během stavby hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací (výkopy a přemístění) a během prací bude ovlivněno pouze bezprostřední okolí staveniště a nepředpokládá se významný vliv na obyvatelstvo. Stavba po dokončení nebude zdrojem hluku.

Podmínka č.1 se opírá o požadavek vyplývající z § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č.2 se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., v platném znění.




Počet listů dokumentu: 2

Rozdělovník:

1x adresát + PD

1x KHS ZK – Odbor HOK

  
Mgr. Jeanette Horčicová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální