

Identifikační údaje zadavatele

Název	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Sídlo	Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky
IČ	00019453
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	MVDr. Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL

1. Název, duh a režim Zakázky

Název Zakázky	Dodávka FVE o výkonu 99,90 kWp
Druh Zakázky	veřejná zakázka na dodávky dle § 14 odst. 1 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 Zákona
Datum odeslání oznámení o zahájení Zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a zahájení Zakázky	16. 11. 2023
Číslo Zakázky ve Věstníku veřejných zakázek	Evidenční číslo zakázky: Z2023-052767

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 28. 11. 2023

Dotaz č. 1/1:

Dobrý den,

rádi bychom se účastnili výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku.

V dokumentaci i soupisu prací je uveden panel o výkonu 450 Wp. Trváte na tomto výkonu, nebo je možno změnit výkon panelu na jinou hodnotu a upravit posléze v soupisu prací?

Odpověď č. 1/1:

Zadavatel trvá na svém požadavku na výkon panelu 450 Wp a upozorňuje účastníky, že obsah soupisu prací a jednotlivé položky v něm uvedené nelze měnit v tomto ani v jiných případech

Dotaz č. 1/2

Taktéž jak budou řešeny při instalaci požadavky dle vyhlášky 114/2023 Sb. (optimalizéry)?

Odpověď č. 1/2:

Vyhláška č. 114/2023 Sb., Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výroby elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW, vstoupila v platnost až po vydání stavebního povolení předmětné zakázce s platným PBŘ, tudíž se na Zadavatele, resp. na předmětnou zakázku „Dodávka FVE o výkonu 99,90 kWp“ povinnost instalovat optimizéry a další povinnosti z nové vyhlášky vyplývající nevztahují.

Žádost o vysvětlení č. 2 ze dne 29. 11. 2023

Dotaz č. 1:

Dobrý den, při zpracování nabídky jsme v zadávací dokumentaci nenalezli Přílohu č. 8 - Seznam referenčních zakázek. Prosíme o sdělení, kde se tato příloha nachází, případně, zda je možné ji nahradit adekvátním seznamem referencí.

Děkujeme.

Odpověď č. 2:

Zadavatel zjistil kontrolou absenci přílohy č. 8, která tvoří vzor pro Seznam referenčních zakázek podle bodu 12.11.2. V souvislosti s tímto vysvětlením přikládá Zadavatel jako přílohu vysvětlení přílohu č. 8 Zadávací dokumentace – Seznam referenčních zakázek. Tato příloha tvoří vzor, který Zadavatel upřednostňuje, aby minimalizoval administrativní pochybení a aby zjednodušil kontrolu splnění podmínek v rámci požadavků na kvalifikaci účastníka. Zadavatel však uvádí, že účastníci jsou oprávněni použít vlastní vzor popř. vlastní úpravu dokumentu, který bude v rámci předložené nabídky prokazovat splnění požadavků na referenční zakázky, pokud z těchto dokumentů budou zřejmé údaje rozhodné pro posouzení.

V souvislosti s kontrolou absence přílohy č. 8 Zadavatel nad rámec požadované žádosti o vysvětlení a z vlastního podnětu opravuje textaci v bodě 12.11.2, který chybně označoval č. přílohy Seznamu referenčních zakázek. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zadavatel uvádí, že podmínky, které určují rozsah požadovaných referenčních zakázek, se tímto vysvětlením nemění.

V souvislosti s výše uvedeným Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje opravenou verzi Zadávací dokumentace v bodě 12.11.2 s názvem „Zadávací dokumentace_verze 29. 11. 2023.pdf“, kde došlo k opravně chybně uvedeného číslování odkazu na Seznam referenčních zakázek.

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.

Nový dokument	Nahrazený dokument
„Zadávací dokumentace_verze 29. 11. 2023.pdf“	„Zadávací dokumentace.pdf“
„Příloha č. 8 Zadávací dokumentace - Seznam referenčních zakázek“	

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

V Pardubicích dne 29. listopad 2023
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
zastoupený Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Novotná

Přílohy:

- „Zadávací dokumentace_verze 29. 11. 2023.pdf“
- „Příloha č. 8 Zadávací dokumentace - Seznam referenčních zakázek“