



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2023/055401

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
11.12.2023

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky

VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Musí být dodržena tloušťka zatravňovací tvárnice 120 mm nebo může být nahrazeno standartní tl. 100 mm?

Odpověď:

Zadavatel tímto sděluje, že tloušťka zatravňovací tvárnice vegetační musí být dodržena min. 120 mm.

2)

Dotaz:

V rámci dodatečné informace č. 3 byl zveřejněn soupis k nacenění ve formátu xml. Bylo by možné zveřejnit i ve formátu xls,xlsx?

Odpověď:

Zadavatel poskytuje pouze soupis prací, dodávek a služeb ve formátu uniXML, který plně vyhovuje elektronické podobě soupisu prací, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb. Formát uniXML odpovídá požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb. tzn., že je to otevřený formát, který umožňuje přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisů prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný (www.unixlm.cz).

3)

Dotaz:

ZTI, objekt 701.2 - u zařizovacích předmětů (oddíl 725) je uvedeno v pol. 5 - klozet keramický závěsný....5 ks. Měly by ale být 4 ks standartní a 1 ks pro invalidní. Prosíme o doplnění položky.

Odpověď:

U odpovídající položky v soupisu prací v objektu SO 701.2: ZTI vodovod - kanalizace, oddíl 725: Zařizovací předměty, položka č. 5, kód 725112022 s názvem "Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný" je skutečně uvedena mylně výměra: 5 soubor. Zadavatel pro vyloučení pochybností upravil soupis prací k ocenění, kde tuto položku změnil na položku č. 4, výměra: 4 soubor. Zadavatel doplňuje chybějící položku v tomto oddíle: položka č. 18, kód 725119125 s názvem "Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny", výměra: 1 ks a položka č. 19, kód 64236051 s názvem "klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované", výměra: 1 ks.

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený soupis prací k ocenění.

4)

Dotaz:

ZTI, objekt 701.2 - u předstěnové instalace (oddíl 726), položka č. 1 - instalační předstěna pro podpěry a madla - obsahem této položky není dodávka madel pro invalidní. Nemá být součástí předmětu dodávky?

Odpověď:

Zadavatel doplňuje chybějící položky v objektu SO 701.2: ZTI vodovod - kanalizace, oddíl 725: Zařizovací předměty, položka č. 20, kód 725291721 s názvem "Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm" a položka č. 21, kód 725291711 s názvem "Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm".

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený soupis prací k ocenění.

5)

Dotaz:

Objekt SO 701 - pro navrženou krytinu chybí v rozpočtu podkladní pás nebo zatahovací plech. Bez toho nelze drážkovou krytinu použít.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že konstrukční vrstva je uvedena v soupisu prací v objektu SO 701.1: Budova sociálního zařízení- stavební část, oddíl 764: Konstrukce klempířské, položka č. 1, kód 764042419 s názvem "Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš".

6)

Dotaz:

U objektů 101.3, 101.4 a 101.5 položka 40445256 svorka upínací na sloupek- byl zjištěn nedostatečný počet svorek na řádné uchycení značek na sloupek. 101.3 ve VV 2ks- správně by mělo být 6Ks. 101.4 ve VV 6ks správně by mělo být 14ks. 101.5 ve VV 2ks správně by mělo být 4Ks.

Odpověď:

Zadavatel tímto upřesňuje a upravuje počty upínacích svorek na sloupky u následujících položek:
SO 101.3: Zpevněné plochy - účelová komunikace, oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, položka č. 5, kód 40445256 s názvem "svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm" 8 ks
SO 101.4: Zpevněné plochy - parkoviště, oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, položka č. 4, kód 40445256 s názvem "svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm" 14 ks
SO 101.5: Zpevněné plochy - chodníky, oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, položka č. 4, kód 40445256 s názvem "svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm" 4 ks.

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený soupis prací k ocenění.

7)

Dotaz:

Dále pak u objektu 101.3 pol. 40445165 Sloupek směrový silniční ocelový Z11g- směrové sloupky označením Z11g se nedělají z oceli, ale z plastu. Prosíme u úpravu množství svorek a výměnu sloupku za plastový.

Odpověď:

Zadavatel tímto upřesňuje a mění v objektu SO 101.3: Zpevněné plochy - účelová komunikace, oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, položku č. 1, kód 40445165 s názvem "sloupek směrový silniční ocelový" na položku č. 1, kód 40445158 s názvem "sloupek směrový silniční plastový 1,2m".

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený soupis prací k ocenění.

8)

Nad rámec dotazů zadavatel upřesňuje a mění v objektu SO 701.2: ZTI vodovod - kanalizace, oddíl 725: Zařizovací předměty, položku č. 3, kód 64271101 s názvem "výlevka keramická bílá" na položku č. 22, kód 725331111 s názvem "Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm".

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený soupis prací k ocenění.

9)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 02.01.2024 do 10:00 hodin.**

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 02.01.2024

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Soupis prací k ocenění

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html