

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

### Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 1,  
533 14 Kladruby nad Labem  
IČO: 72048972

Za který jedná Ing. Jiří Machek, ředitel organizace

Název veřejné zakázky:	„Nové středisko chovu Slatiňany“
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Typ veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

V Kladrubech nad Vltavou dne 16.01.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „Nové středisko chovu Slatiňany“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-000246 (dále jen „veřejná zakázka“).

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

TZ uvádí zasklení oken trojsklem. V tabulce a v rozpočtu je uvedeno dvojsklo. Platí dvojsklo?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Objednatel předpokládá použití dvojskla s požadovaným parametrem  $U_w$  nejvýše 1,1 W/m<sup>2</sup>K. Pokud však zhotovitel použije okna s trojsklem k dosažení uvedené hodnoty, je to akceptovatelné.

---

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Není uveden druh kamene, rozměry desek na obklad fasády.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Jedná se o nepravidelný pískovec s požadovaným vyšším rozměrem. Limitujícím prvkem bude plošná hmotnost, předpokládá se kontaktní provedení (lepení). Vlastní způsob kladení (barevnost, šířka spár aj.) bude odsouhlasen zástupci objednatele a zástupci dotčených orgánů.

---

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Není uveden druh lišt u obkladů (plast, Al, nerez)

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Objednatel předpokládá použití lišt obkladů v provedení hliník.

---

S pozdravem

-----  
Mgr. Ivana Šilhanová  
Administrátor veřejné zakázky