

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.



HG panter s. r. o.
Smetanova 200
250 82 Úvaly

Váš dopis značky / ze dne
H 22-039

Naše značka
P1799/22/
04/23

Vyřizuje
Havránková (havrankova@crsusti.cz) 11. 1. 2023

Ústí nad Labem

Stanovisko k záměru OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 3. etapa

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, se sídlem Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 00434132, jako uživatel pstruhového rybářského revíru č. 443 017 Jílovský potok 1 (IDVT 10100327), vydává

souhlasné stanovisko

pro žadatele, kterým je **společnost Povodí Ohře, s. p., se sídlem Bezručova 4219, 490 03 Chomutov, IČ: 70889988**, v zastoupení HG panter s. r. o., se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly, IČ: 28221253,

ke stavebnímu záměru pod názvem „**OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 3. etapa**“, tj. oprava nábrežních zdí koryta vodního toku Jílovský potok realizována v katastrálním území Podmokly a Horní Oldřichov, obec Děčín, okres Děčín, kraj Ústecký.

Jedná se o opravu nábrežních zdí vodního toku Jílovský potok. Stavba je členěna do dílčích devíti stavebních objektů: SO 01 – Opevnění soutoku = stabilizace a opevnění v místě zaústění původního Bělského potoka kamennou rovnatinou z lomového kamene; SO 02 – Opevnění u čp. 177/113 = opevnění břehu pod kamennou zdí, doplnění kamenného opevnění paty zdi; SO 03 – Opevnění u AKT = doplnění betonových základů v patě zdi společně s příčnými železobetonovými prahy, které zajistí stabilitu koryta; SO 04 – Náplavy u AKT = přemístění materiálu a přehnutí nánosů do výmolů vzniklých povodní; SO 05 – Opevnění u zahr. kolonie = doplnění betonových základů s příčnými železobetonovými prahy, kde došlo při povodni k vytvoření výmolů; SO 06 – Náplavy u zahr. kolonie = přemístění materiálu a přehnutí nánosů do výmolů vzniklých povodní; SO 07 Opevnění u CRYOSERVISU = základy zdí budou opevněny betonovými předpatami; SO 08 - Náplavy u CRYOSERVISU = odtěžení náplavů a zasypání výmolů vzniklých při povodni a SO 09 – Kácení.

S realizací záměru souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- Během oprav nábrežních zdí bude zhotovena dočasná podélná hrázka, která zamezí zakalování vody a vyplavování cementových směsí do vodního toku, popř. příčná hrázka s převodem vody potrubím v dílčím úseku.
- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do vodního toku.

- Alespoň 3 týdny před zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SvčÚS z důvodu zajištění odlovu obsádky ryb z předmětného úseku toku a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční úhradu na náklady stavebníka.
- Odlov obsádky ryb bude provádět místní organizace Děčín, která je pověřena hospodařením na uvedeném revíru. Kontakt na hospodáře: p. Zahradník, tel.: 737 724 502.
- Požadujeme zachování přirozeně vzniklých výmolů na místech, kde nebudou narušovat stabilitu nábrežních zdí bez doplnění kamenného záhozu a následného urovnání, či použití kamenné dlažby. Stávající kamennou dlažbu doporučujeme nahradit přírodnějším způsobem provedení, např. uložení balvanů nebo kamenný pohoz. Do navržených železobetonových prahů, doporučujeme umístit do koruny prahů kameny na štet, aby vystupovaly nad niveletu dna a vytvářely nízké jízky.
- V předmětném rybářském revíru je zaznamenán prokazatelný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., tj. střevle potoční a vranka obecká, kteří jsou zařazení v kategorii „druhy ohrožené“. Z tohoto důvodu požadujeme po investorovi zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

S rybářským pozdravem




Ing. Tomáš Kava
jednatel ČRS, z. s., SvčÚS

TELEFON
475 531 004, 734 253 887

E-mail
crsusti@crsusti.cz

Bankovní spojení
ČSOB Ústí n/L, č.ú.601324/0300