

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV



0000000101914219109

NAŠE ZNAČKA
001134592152

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Kateřina Secká / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 5. 6. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 31. 5. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 480/2, 188 a dále dle PD v katastrálním území Martiněves vedené pod názvem „OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa“ se nachází zařízení **vrchního vedení VN, NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že na stavbou dotčených pozemcích 480/2 a 188, k.ú. Martiněves se nachází vrchní vedení NN a VN v majetku ČEZ Distribuce, a. s.

Při umístění staveb v blízkosti vrchního vedení VN a NN je třeba se řídit platnou technickou normou PNE 33 3301 a 33 3302.

Při úpravě povrchů v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů (sloupů) VN nebo poškození uzemnění. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301, t. j. 6 m.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

34P100 ReqTypeQ ReqExtID:0014871797 ProcessID:CS-20230805T153401-0001 DocExtID:0000000061405034 BOLD:001AA4A1A12051EEE8F4B42B37A01A06
30NM:ZISUSCSPRN DocType:C205IA/(6) SAPVp:Depis-DOP-D42 ZakID:0010390271 DocID:001046659400 A/91a21-259199275 VerX807D231 QUICK str:2 lst:1

- D0000000101914219109

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Miroslav Hajný Dis.
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0014871797 ProcessID:CS-20230605T153401-0001 DocExtID:00000000061405034 BOLD:001A4A1A12051EE80F4B42B37A01A06
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ06IAV(6) SAPyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010390Z71 DocID:001046659400 IA:9 vp21-259198275 Verx607D231 QUICK str:3 list:2



