

Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219  
430 03 CHOMUTOV



0000000101914206904

NAŠE ZNAČKA  
001134592152

VYŘIZUJE / LINKA  
Bc. Kateřina Secká / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň 5. 6. 2023

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 31. 5. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 780/2, 188 a dále dle PD v katastrálním území Martiněves vedené pod názvem „OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín – Jílové – 7.etapa“ se nachází zařízení **vrchního vedení VN, NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

- Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že na stavbou dotčených pozemcích 780/2 a 188, k.ú. Martiněves se nachází vrchní vedení NN a VN v majetku ČEZ Distribuce, a. s.  
  
Při umístění staveb v blízkosti vrchního vedení VN a NN je třeba se řídit platnou technickou normou PNE 33 3301 a 33 3302.  
  
Při úpravě povrchů v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů (sloupů) VN nebo poškození uzemnění. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301, t. j. 6 m.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

**Otočte prosím**

34P100 RegType:Q DocExtID:0014871644 ProcessID:CS20230605152428-0001 DocExtID:0000000061404009 BOID:001AA4A1A12051EEE80F48984ECAC5A06  
35G3NM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA/6 SAPPyp:Dplis-DOP-D42 ZskInd:00103990271 DocID:001046859312 IA:273/p21-259/195500 ver:X607D231 QUICK str:2 lst:1

- D0000000101914206904

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Miroslav Hajný Dis.  
Vedoucí oddělení Regionální péče  
ČEZ Distribuce, a. s.



D0000000101914206904

