

1

2


3

4

RH

3NPE AC 400/TN-S

L1,L2,L3




SVÁŽNICE
L7-40/3/C
40A
(stávající)




N

PE




RV1-WL01
CYKY-J 5x16
(nový kabel)



RV1

Objekt svážnice

Vypracoval Petr KRATOCHVÍL		Kontroloval Ing. Miroslav MIKULKA		Schválil Ing. Miroslav MIKULKA	
Stavba VD Mostiště		Objekt SO 01 – Garáž člunu		Zakázka ZAK20220601	
Měřítko	Datum 06/2022	Typ výkresu PRES	Soubor pd20220601-005.dwg		
Akce VD Mostiště, svážnice – oprava					
Název ROZVÁDĚČ RH Přehledové schéma napájení – rozváděč RV1				Stupeň PD	PDPS
				Část PD	Silnoproud
 EMC PROJEKT, spol. s r.o.		Archivní č. PD20220601-005		List	Index
				1	