

1

2

3

4

R1

3NPE AC 400/TN-S

L1,L2,L3

FA12
LTN-20B-3
20A
(nový)X2:1,2,3
3x RSA6A
(nové)

N


PE

WL9

H07RN-F 5G4
(nový kabel)5 5P šroubová vývodka přímá
FAMATEL-24301; 16A/400VAC

R2

Garáž člunu

Vypracoval Petr KRATOCHVÍL		Kontroloval Ing. Miroslav MIKULKA		Schválil Ing. Miroslav MIKULKA	
Stavba VD Mostišťě		Objekt SO 01 – Garáž člunu		Zakázka ZAK20220601	
Měřítko	Datum 06/2022	Typ výkresu PRES	Soubor pd20220601–006.dwg		
Akce VD Mostišťě, svážnice – oprava					
Název ROZVÁDEČ R1 Přehledové schéma napájení – rozváděč R2				Stupeň PD	PDPS
				Část PD	Silnoproud
 EMC PROJEKT, spol. s r.o.		Archivní č. PD20220601–006		List	Index
				1	