

Simona Pokorná  
Maková 152  
Říčany  
251 01



D0000000101973210508

NAŠE ZNAČKA  
001137228108

VYŘIZUJE / LINKA  
Radek Kotrba / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 7. 9. 2023

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 9. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo km 0,810-1,015 v katastrálním území Jílovský potok-Děčín vedené pod názvem „Jílovský potok ř. km 0,810-1,015 v Děčíně, úprava, Bezručova ulice.“ se nachází zařízení **kabelového vedení VN, NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.


**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. V předstihu, bude kabelové vedení VN a NN v území stavby (křížení ul. Ruská, Bezručova a Plzeňská) vytýčeno. Stavba (Jílovský potok ř. km 0,810-1,015 v Děčíně, úprava, Bezručova ulice), musí být řešena tak, že bude respektovat ochranné pásmo kabelového vedení VN a NN. Při úpravě povrchů/výkopů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. V místech, kde dojde ke střetu kabelového vedení VN, NN se stavbou, bude stávající kabelové vedení zajištěno mechanickou ochranou proti poškození s přesahem 1 m na obě strany, např. dělené chráničky. Při velkém odkrytí kabelového vedení, bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Místa, kde bude zřízen „Provizorní dočasný sjezd/výjezd vozidel“, budou doplněna dočasnou mechanickou ochrannou kabelového vedení (ocelové plechy/panely/násep). Při zpětném uložení, budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení, budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku zástupcem ČEZ Distribuce, s.r.o., oddělení Sítě (požádáním prostřednictvím infolinky 800 850 860). Stavba bude koordinována s přeložkami (viz SO 06 – Přeložky IS) IS.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.



S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0015744787 ProcessID:CS-20230907T091328-0001 DocExtID:0000000064160996 BOLD:001A4A1A1A12271EE99A9C16F00FC9C2E  
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAV(6) SAPyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0011282825 DocID:001047549876 IA:80/p21-279354426 Ver:X635D239 QUICK str:3 list:2



