

HG partner s.r.o.  
Smetanova 200  
250 82 Úvaly

Váš dopis značky / ze dne  
H 21-054/15.9.2022

Naše značka  
116/MŠ/2022

Vyřizuje  
Ing. Martin Šimon

Děčín  
26.9.2022


**Vyjádření k projektové dokumentaci – „Jílovský potok ř.km 0,810 – 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice“**

TERMO Děčín a.s., jako majitel teplovodu umístěném na opěrné zdi koryta Jílovského potoka a přilehlých parcelách, uděluje souhlas s projektovou dokumentací stavby „**Jílovský potok ř.km 0,810 – 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice**“

Souhlas se uděluje při splnění všech následujících podmínek:

- veškeré práce budou provedeny na náklady investora stavby
- realizace bude provedena podle předložené projektové dokumentace
- teplovod je v provozu celoročně, mimo topnou sezonu je využíván k ohřevu teplé užitkové vody, nelze jej odstavit,
- při provádění prací nebude poškozeno zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a jeho odběratelů (potrubí a sdělovací kabel, který je uložen v souběhu s teplovodem),
- LB, km 0,195-0,203 - zprůjezdnění levého břehu – teplovod je umístěn cca 40 cm pod povrchem. Pokud bude navýšen terén o dalších 40 cm, tedy teplovod bude v hloubce cca 0,8 m, tak hloubka uložení bude vyhovovat pro předpokládané zatížení. Při menší hloubce uložení teplovodu bude nutno nad teplovod instalovat roznosnou desku.

S pozdravem



Ing. Martin Šimon

Vedoucí technického oddělení

