

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.



HG partner s.r.o.
Smetanova 200
250 82 Úvaly

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Ústí nad Labem

P799 10255/22 Ing. Marek (marek@crsusti.cz)

16. 6. 2022

Stanovisko k záměru Jílovský potok ř. km 0,810 – 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz jako uživatel pstruhového rybářského revíru 443 017 Jílovský potok 1 vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci ve stupni DSP výše uvedeného záměru s následujícími připomínkami:

- Účelem stavby je obnova dožitých a technicky nevyhovujících konstrukcí nábrežních zdí. Vlastní stavba je členěna do dílčích šesti stavebních objektů.
- Během oprav nábrežních zdí bude zhotovena dočasná podélná hrázka, která zamezí zakalování vody a vyplavování cementových směsí do vodního recipientu, popřípadě příčná hrázka s převodem vody potrubím v dílčím úseku.
- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot zejména cementových směsí do vodního recipientu.
- Alespoň tři týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SvčÚS z důvodu možného zajištění odlovu obsádky ryb a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční úhradu na náklady stavebníka. Odlov obsádky ryb bude zajišťovat místní organizace Děčín, která je pověřena hospodařením na daném rybářském revíru. Kontakt na hospodáře, p. Zahradník, tel. 737 724 502.
- Požadujeme zachování přirozeně vzniklých výmolů na místech, kde nebudou narušovat stabilitu nábrežních zdí bez doplnění kamenného záhozu a následného urovnání, či použití kamenné dlažby. Stávající kamennou dlažbu doporučujeme nahradit přírodnějším způsobem provedení, např. uložení balvanů nebo kamenný pohoz. Do navržených železobetonových prahů, doporučujeme umístit do koruny prahů kameny na štět, aby vystupovaly nad nivelitu dnu a vytvářely nízké jízky.
- V předmětném rybářském revíru je zaznamenán prokazatelný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., a to střevle potoční a vranky obecné, kteří jsou zařazení v kategorii druhy ohrožené. Z tohoto důvodu požadujeme po investorovi zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

S rybářským pozdravem



Ing. Tomáš Kava
jednatel ČRS, z. s., SvčÚS

TELEFON
475 531 004, 734 253 887

E-mail
crsusti@crsusti.cz

Bankovní spojení
ČSOB Ústí n/L, č.ú.601324/0300