

Simona Pokorná  
Maková 152  
Říčany  
251 01



D0000000101973221503

NAŠE ZNAČKA  
001137228328

VYŘIZUJE / LINKA  
Radek Kotrba / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 7. 9. 2023

**Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 9. 2023, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo km 0,810-1,015 v katastrálním území Jílovský potok-Děčín vedená pod názvem „Jílovský potok ř. km 0,810-1,015 v Děčíně, úprava, Bezručova ulice“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **kabelového vedení VN, NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.**

**Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. V předstihu, bude kabelové vedení VN a NN v území stavby (křížení ul. Ruská, Bezručova a Plzeňská) vytýčeno. Stavba (Jílovský potok ř. km 0,810-1,015 v Děčíně, úprava, Bezručova ulice), musí být řešena tak, že bude respektovat ochranné pásmo kabelového vedení VN a NN. Při úpravě povrchů/výkopů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. V místech, kde dojde ke střetu kabelového vedení VN, NN se stavbou, bude stávající kabelové vedení zajištěno mechanickou ochranou proti poškození s přesahem 1 m na obě strany, např. dělené chráničky. Při velkém odkrytí kabelového vedení, bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Místa, kde bude zřízen „Provizorní dočasný sjezd/výjezd vozidel“, budou doplněna dočasnou mechanickou ochranou kabelového vedení (ocelové plechy/panely/násep). Při zpětném uložení, budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení, budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku zástupcem ČEZ Distribuce, s.r.o., oddělení Sítě (požádáním prostřednictvím infolinky 800 850 860). Stavba bude koordinována s přeložkami (viz SO 06 – Přeložky IS).
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové

34P100 ReqType:Q ReqExtID:0015744922 ProcessID:CS20230907T091954-0001 DocExtID:0000000064 161283 BOID:001AA41A12271EEE93A9DE1C0B437C2E30NM:ZLSUCSPFN DocType:C205(Aa/6) SAPPrty:DoposDOP-D35.ZaMid:0011262625 DocID:0017047550028 IA:446p22-276202403 Ver:X635D2399 QUICK str:2 Ist:1

- 
- D0000000101973221503

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0015744922 ProcessID:CS-20230907T091954-0001 DocExtID:0000000064161283 BOLD:001A4A1A12271EE99A9DEICOB437C2E  
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAg/6/ SAPTyp:Dopis-DOP-D3S ZakID:0011262625 DocID:001047550028 IA:46 p22-276202403 Ver:X63SD239 QUICK str:3 list:2

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.



D0000000101973221503

