

## PASPORTIZACE OBJEKTU

Akce: Jílovský potok ř.km 0,810 – 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice

Objekt:

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
1204	Podmokly (625141)	čp. 760/20	

Popis objektů a jejich stavu:

### Sklepní prostory

- Po porušení byly prostory rekonstruovány – stěny jsou nově omítnuty
- Skrz zdivo od vodního toku je vedeno teplovodní vedení (Teplo Decín)
- Lokálně na vstupu do sklepa trhlina v omítce na stropě

### Externér

- Na stěně do dvora v úrovni I.N.P. horizontální trhlina, dále u dvířního otvoru lokálně trhlina
- Zábrazel na korunu zdiva není v majetku vlastníků

### Vstup + chodba u vodního toku

- Bez závad pouze lokální poruchy umělého charakteru, opadání roly u dvířního otvoru

### Společné prostory

- Bez závažných poruch, lokálně trhlina v povrchu kamenném v mezupodestěch, lokálně odpadání omítky na stěnách, trhlina horizontální a vertikální (strop+stěny) poslední NP

### Bytové jednotky

- Nebyly zpřístupněny, vlastníci necítí potřebu stav prostor vizuálně dokumentovat. Byty přimykající k vt jsou raženy.

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.

Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

V Děčíně dne .....

.....  
Podpis majitele či odpovědné osoby (jméno hůlkovým písmem)

COUFAL  
PETR  
.....  
Petr Coufal

VLADIMÍR MIŠURA