

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA**PS BLANSKO – REKONSTRUKCE
– AREÁL POVODÍ MORAVY, s.p.****MÍSTO STAVBY**Pořičí 1949/9
678 01 BlanskoK.Ú.: Blansko
OKRES: Blansko
KRAJ: Jihomoravský**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ:08879737, DS: yuvn5s8**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU**

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTIIng. Christiana Berenyiová
tel.: 735 103 527
e-mail: christiana.berenyiova@qualitygroup.cz**AUTORIZACE****STAVEBNÍK - INVESTOR**Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11 tel.: +421 541 637 216
602 22 Brno e-mail: lazarek@pmo.cz
IČo: 70890013**Č. SMLOUVY INVESTORA**

6/2021-SML

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-20-041-000

ODBORNÁ ČÁST**OBJEKT****DATUM**

05/2023

PARÉ**MĚŘÍTKO**

-

NÁZEV DOKUMENTU**SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA****KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU**

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
PS Blansko	DPS	B			SOUHRN. TECH. ZPR.	01

Obsah

A.	PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA	2
1.	VŠEOBECNĚ.....	2
2.	SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR.....	3
3.	POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÝCH DOKUMENTACÍ STAVBY.....	4
4.	POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ, POV A BOZP.....	8
5.	POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ DLE POŽADAVKŮ TÉTO DOKUMENTACE DO STAVEBNÍHO DÍLA (VZORKOVÁNÍ)	10
6.	VYTYČENÍ.....	11
7.	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (KZP)	11
8.	HARMONOGRAM PRACÍ.....	20
9.	ZÁSADY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ, ZPŮSOB ÚDRŽBY A CYKLY KONTROL A ÚDRŽBY BĚHEM ŽIVOTNOSTI STAVBY (PŘÍRUČKA PRO PROVOZ A ÚDRŽBU)	21
10.	VÝPIS POUŽITÝCH NOREM, NORMOVÝCH HODNOT A PŘEDPISŮ	29
B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	30
B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	32
B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	37
B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	37
B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	38
B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	38
B.7	OCHRANNA OBYVATELSTVA	39
B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	39
B.9	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ.....	42

A. Podmínky provádění díla

1. Všeobecně

1. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) je podkladem pro provedení stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Projektová dokumentace pro provádění stavby je dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo musí být prováděno a provedeno v souladu se všemi vydanými technickými normami (platnými i neplatnými).
3. Dílo musí být prováděno a provedeno nejen dle požadovaných, ale také dle doporučených montážních postupů a technických listů výrobců materiálů a výrobků. Všechny vydané (platné i neplatné) normy a montážní postupy jsou pro zhotovitele závazné. V případě že je v dokumentaci uvedena neplatná norma, má přednost její náhrada. V případě že náhrada neexistuje, je pro zhotovitele závazná původní norma i když je po ukončení platnosti.
4. V případě rozporu mezi touto dokumentací a reálným stavem díla nebo jeho části musí být zhotovitel této dokumentace kontaktován za účelem projednání změn a odchylek.
5. Za odchylky oproti této dokumentaci a také jejich následky řetězením rozporů a odchylek nepřebíráme odpovědnost.
6. Upozorňujeme zhotovitele na dodržování požadavků geometrické přesnosti ve výstavbě dle příslušné normy. Tato norma stanoví základní charakteristiky přesnosti a základní požadavky pro navrhování, zjišťování, kontrolu a hodnocení přesnosti geometrických parametrů, které bezprostředně ovlivňují plnění funkčních požadavků staveb po dobu jejich životnosti.
7. Rozměry všech výrobků je třeba zaměřit před jejich výrobou, objednáním, osazením atd
8. Součástí dodávky a položek ve výkazu výměr jsou veškeré kotevní, upevňovací, spojovací a výztužné prvky mimo situací, které tato dokumentace přímo popisuje nebo specifikuje
9. Požadujeme, aby osazované / dodané / zabudované výrobky a materiály splňovali základní normové požadavky bez toho aby byli jinak explicitně v této dokumentaci zmíněny. Například dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků.
10. Všechny prosklené stěny dveřní křídla musí být v souladu s čl. 3.2 resp. 4.2. přílohy č. 3 k vyhl. 398/2009 sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí.

2. Soupis prací a výkaz výměr

1. Objemy uvedené v soupisu prací jsou odhady objemů prací každého druhu a nemohou být považovány za skutečné a přesné objemy prací, které má provést zhotovitel v rámci plnění svých závazků podle smlouvy. Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny. Jako součást požadavku na platbu ze strany Zhotovitele, budou vždy předloženy podpůrné dokumenty pro řádnou a měřitelnou kontrolu účtovaných množství.
2. na staveništi. Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí – pokud a nakolik není jinak stanoveno podle smlouvy – zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH, cla a dovozních poplatků) spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
3. Všechny sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
4. Každá položka, pro niž není v soupisu prací udána sazba nebo cena, se považuje za krytou jinými sazbami nebo cenami zahrnutými do dílčího výkazu v rámci výkazu výměr.
5. Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a nijak neupozmňují ani nenahrazují podrobný popis prací obsažený jinde v této dokumentaci. Práce se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených ve výkresech nebo písemně stanovených inženýrem
6. Zhotovitel je odpovědný za metodu měření hotového díla k úhradě.
7. Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálů či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
8. Ceny a sazby zahrnuté do soupisu prací se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové sazby.
9. Při výpočtu úhrad příslušejících zhotoviteli za provedení prací v časové mzdě budou odpracované hodiny pracovníků počítány od doby příchodu pracovníků na místo, kde mají vykonat určitou práci v časové mzdě, do doby opuštění tohoto pracoviště, avšak s vyloučením přestávek na jídlo a odpočinek. Počítán bude pouze pracovní čas těch pracovníků, kteří bezprostředně vykonávají práci nařizenou inženýrem a mají pro ni kvalifikaci. Pracovní čas vedoucích skupin (předních dělníků), kteří skutečně vykonávají práci spolu se svými skupinami, se bude počítat rovněž, nikoliv však čas předáků (mistrů) nebo jiného dozorčího personálu.

10. Sazby pokrývají veškeré přímé náklady zhotovitele včetně (ale ne s omezením pouze na ně) částky mezd zaplacených za takovou práci, cestovního času, přesčasů, diet a všech částek vyplacených takovým pracovníkům nebo zaplacených za ně pro sociální účely v souladu s českými zákony,
11. Sazby pokrývají zhotovitelův zisk, režii, dozor, závazky, pojištění a příplatky pro pracovníky, normování a administrativní práce, spotřební materiál, vodu, osvětlení a energii, používání a opravy bednění, lešení, dílen a skladišť, přenosné mechanické nářadí, ruční zařízení a nářadí, dozor prováděný technicko hospodářskými pracovníky, předáky a mistry a jiným dozorcím personálem zhotovitele, jakož i příležitostné výdaje vyvolané výše uvedenými položkami.
12. Sazby pokrývají povolení a úhradu poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství, škody na plodinách apod.).
13. Náklady na přepravu ze skladu, stavebnin nebo skládky na stavbě na místo, kde má být použit, jsou obsaženy v položkách soupisu prací.

3. Požadavky na zpracování dodavatelských dokumentací stavby

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) je podkladem pro provedení stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Projektová dokumentace pro provádění stavby je dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby

Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).

1. Požadavky na zpracování Realizační dokumentaci stavby (RDS)

1. Realizační dokumentace stavby slouží jako podklad pro realizaci stavby (nebo též dodavatelská dokumentace) a je zpracována dodavatelem stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování. Nelze zaměňovat s DPS. Doplníuje řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod., tedy se jedná o podrobnější a upřesňující dokumentaci. Realizační dokumentace musí být zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat.
2. V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
3. RDS musí být připravena kvalifikovanými projektanty, kteří jsou inženýry, nebo jinými odborníky splňujícími požadavky (jsou-li takové) stanovené v dokumentaci pro provádění stavby.

4. Rozsah RDS bude minimálně dle rozsahu DPS s rozpracováním do výrobních podrobností všech částí dokumentace.

5. RDS bude dále obsahovat:

- dokumentaci pro pomocné práce a konstrukce
- zpracování technologického postupu bouracích prací, podchycení a vymezení ohroženého prostoru včetně odsouhlaseného navrženého řešení
- výrobně technickou (dílenskou) dokumentaci - dopracování všech částí dokumentace pro provádění stavby (výkresy, zprávy, výpočty a ostatní dokumenty vydané v rámci dokumentace pro provádění stavby). Ve výrobně technické dokumentaci budou na základě konkrétně vyvzorkovaných prvků, výrobků, materiálů a zařízení mmj. zkoordinovány a ověřeny a doprojektovány navržené konstrukce a vzájemné vazby z dokumentace pro provádění stavby.
- na základě vyvzorkovaných výrobků a skutečného provedení rozvodů bude proveden výpočet zaregulování soustavy a nastavení vyvažovacích ventilů, otopných těles atd.
- v rámci vzorkování světél bude předložen spolu s návrhem světél výpočet osvětlení, který prokáže splnění požadavků PD a legislativy.
- výrobní dokumentace kotvení záchytného systému na střeších
- návrh kotvení ETICS a střešních plášťů
- dokumentaci výrobků dodaných na stavbu
- výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace
- detailní dílenské výkresy výztuže – výrobní dokumentaci výztuže.
- detaily kotvení a přípojí.

1. RDS bude předložena autorskému doзору, TDI a investorovi k vyjádření. Předložením RDS a případným vyjádřením k této dokumentaci nepřebírá autor Dokumentace pro provádění stavby (DPS) odpovědnost za RDS.

2. Zhotovitel je při vypracování a předkládání RDS povinen koordinovat jednotlivé části RDS navzájem, jakož i zabezpečovat koordinaci při řešení záležitostí spojených zejména s prostupy, otvory ve zdech, otvory v podlahách a ostatními konstrukčními prvky, základy či kotevními prvky.

3. RDS bude všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy doplnění; standardní popisový rámeček a způsob číslování použitý pro Dílo bude v souladu s DPS

4. Jakékoli změny oproti předchozím verzím zřetelně označovat, a to:

- stručným popisem nad popisovým rámečkem výkresu s uvedením čísla a názvu revize, data změny a jejího autora
- zakroužkováním („bublinou“) označujícím příslušné místo změny na výkrese,
- projednat RDS před jejím dokončením s Autorským dozorem
- nebude-li listinná podoba RDS plně odpovídat její elektronické podobě, hledí se na RDS, jako by nebyla předložena, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředložením pojí.

1. RDS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná.
2. V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za dodržení konvence značení výkresů.
3. Název souboru v digitální podobě musí odpovídat původnímu souboru DPS, pokud již takový existuje včetně textu za kodifikací změny se pouze č. revize.
4. Realizační dokumentace rozpracuje dokumentaci pro provádění stavby do RDS, kde budou mimo jiné použity vyzorkované konkrétní výrobky a materiály, takto:

1. Materiály, Výrobky i prvky Technického vybavení určené k zabudování do Díla musí vyhovovat účinným právním předpisům a Technickým normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, Výrobku nebo prvku Technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné nesplnění požadavků projektové dokumentace. Tam, kde je to právními předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě.
2. V případech, kdy účinné právní předpisy, Technické normy či ekvivalentní normy podle země původu materiálu, Výrobku nebo prvku Technického vybavení mají nižší požadavky než Technické podmínky, platí Technické podmínky. Porušení povinností podle tohoto písmene bude považováno za podstatné porušení požadavků projektové dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla na požádání předložit či jinak zpřístupnit osobě vykonávající autorský dozor výtisky nebo elektronickou podobu příslušných účinných právních předpisů, Technických norem či ekvivalentních norem podle země původu materiálu, Výrobku nebo prvku Technického vybavení vztahujících se k provádění Díla.
4. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál, Výrobek či prvek Technického vybavení, jehož nevhodnost či škodlivost je ke dni použití známa.
5. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla objednal či použil materiál, Výrobek nebo prvek Technického vybavení bez ohledu na požadavky projektové dokumentace, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.
6. Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo prvky technického vybavení a jejich standard provedení ve Smlouvě úplně specifikovány, musí být tyto v každém případě:

1. vhodné pro účely prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí Díla, a

2. v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Technickými normami.

2. Požadavky na zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

1. Elektronická podoba závazné DSPS bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních na CD/DVD v editovatelné i needitovatelné verzi. Elektronická verze v editovatelné verzi musí obsahovat kompletní data pro umožnění tisku výkresů a dokumentů ve stejné kvalitě, jako tištěná verze dokumentace bez dalších instalací a úprav softwaru.
 2. DSPS bude podrobně dokumentovat provedení Stavby; budou v ní zachyceny rovněž všechny schválené a provedené Změny. DSPS tak bude v souladu se stavem Stavby ke dni Předání a převzetí díla. Musí v ní být zakreslena veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.
 3. DSPS bude rozsahem odpovídat minimálně vyhlášce o dokumentaci staveb, ale současně nesmí být provedena s nižší podrobností než DPS. DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí v jednom výkresu o měřítku 1:500, jakož i dokumentaci o geodetickém zaměření všech prováděných objektů dle jejich skutečného provedení.
 4. DSPS není přípustné použití pouze výřezu, i když zadávací dokumentace měla podobu výřezu. Musí obsahovat plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie. Do DSPS patří i aktualizace Technické zprávy.
 5. Všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování. Standardní popisový rámeček a způsob číslování použitý pro Dílo bude v souladu s DDD
- Logo Generální projektant včetně jmen musí být vypuštěno – nahradit jménem zpracovatele DSPS včetně jmen pracovníků.
 - DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná.
 - V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za dodržení konvence značení výkresů.
 - Název souboru v digitální podobě musí odpovídat původnímu souboru DDD včetně textu za kodifikací
6. Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být na vyžádání k dispozici autorskému dozoru.

4. Požadavky na staveniště, POV a BOZP

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Vybraná firma na základě veřejné soutěže musí mít vypracovaný konkrétní plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi s přesným harmonogramem provádění prací se zahrnutím ukončení jednotlivých prací. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.

a. *Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb, konstrukcí a prvků*

Stavba bude prováděna v ochranných pásmech sítí, komunikací a jiných objektů (např. stromů) jejichž poloha je zakreslena v projektové dokumentaci. Před prováděním prací požadujeme zaměřit přesnou polohu těchto prvků a respektovat ochranná pásma na staveništi.

b. *Podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.*

Součástí BOZP na staveništi jsou náklady na zajištění dočasných ochranných prvků a konstrukcí, zejména protiprašných, protihlukových a zajišťujících stabilitu konstrukcí a staveb. Práce v ochranných pásmech bude probíhat s nevyšší obezřetností za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí. Stávající příjezdové komunikace budou omezeny pouze v nezbytné nutné míře při dopravě materiálu a sutí.

Práce budou vykonávány s ohledem na provoz investora a budou mu časově přizpůsobeny. Provoz investora bude také zohledněn v harmonogramu prací zhotovitele.

c. *Ochrana životního prostředí při výstavbě*

Stavba bude prováděna dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákonů práce pro daný druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály řádně otestované s osvědčením o hygienické návaznosti pro určený typ použití.

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

Pojízdné trasy kolem objektu budou pravidelně čistěny od staveništního prachu popř. spadlých materiálů.

Během výstavby dojde ke vzniku odpadů, který bude pravidelně odvážen na skládku nebo odborně likvidován na stavbě.

Zhotovitel zajistí, aby výstavbou nedošlo ke zhoršení životního prostředí. Stavební konstrukce a povrchové úpravy jsou navrženy z běžných materiálů.

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky:

Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší.

Chránit ponechané porosty v blízkosti okolí stavby.

Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny. Požadujeme vodní čištění mechanismů a dopravních prostředků při výjezdu ze staveniště z důvodu zabránění znečištění komunikací.

Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky.

Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážena na zjištěnou skládku.

Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru staveniště, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty.

Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech

Dále zhotovitel zahrne do nákladů:

- Ochrana proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hluk nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách.

- Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna vodou, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při nakládání na auto může vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. Případné nečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

- Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

- Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu za řízení staveniště přijmout takové opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.

- Vybudování zařízení staveniště - náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení.
- Provoz zařízení staveniště - náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií.
- Odstranění zařízení staveniště - odstranění objektů ZS, oplocení včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění staveniště a úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno.
- Zhotovitel zajistí povolení a provede úhradu poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV a DPS (zvláštní užívání silnice, vyřízení povolení záborů a zařízení staveniště, poplatky za užívání veřejného prostranství, škody na plodinách apod.)

5. Požadavky na zabudování konkrétních materiálů a výrobků dle požadavků této dokumentace do stavebního díla (vzorkování)

Zhotovitel musí předložit fyzické vzorky a technické listy či jiné vhodné doklady (dále jen „Vzorky“) potřebné pro prokázání souladu všech materiálů, výrobků a technologického zařízení nebo jeho položek, které mají tvořit část Stavby, s touto dokumentací. Počet předložených materiálů a výrobků jsou minimálně 3 různé nabídky. Od předložení vzorku či fyzického vzorku pro potřeby autorského dozoru může být upuštěno po odsouhlasení zástupcem autorského dozoru a tehdy, kdy to nebude pro provedení Díla účelné, příp. kdy se bude jednat o průmyslový výrobek vyráběný na zakázku.

Autorský dozor musí do 14 dnů po obdržení Vzorku, případně po obdržení jakýchkoli dalších informací na podporu prokázání jeho souladu s touto dokumentací, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Autorským dozorem a schválena Zhotovitelem, odpovědět schválením, případně neschválením a vysvětlujícím komentářem.

Autorský dozor také může v této lhůtě požadovat jakékoli další informace potřebné ke schválení Vzorku. Zhotovitel musí Vzorky předkládat Autorskému dozoru postupně a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram prací případným neschválením Vzorku a doplňováním informací ze strany Zhotovitele.

Žádný materiál, výrobek, technologické zařízení ani jeho položka nesmí být zabudovány do Díla před tím, než bude odsouhlasen. Jakékoli schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení Vzorku nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti. Zhotovitel vede a průběžně aktualizuje seznam materiálů, výrobků a technologického zařízení nebo jeho položek dle instrukcí Autorského dozoru.

6. Vytyčení

Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k referenčním bodům, osám a výškám specifikovaným v této projektové dokumentaci. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí ověřit rozmístění, výšky, rozměry a trasování Díla. Zhotovitel je povinen fyzicky ověřit existenci a zjistit stav všech nápojných bodů, nápojných míst, nápojných ploch, všech stávajících inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch a jakýchkoliv dalších prvků uvedených v této projektové dokumentaci. Zhotovitel musí provést vytyčení a ověřit přesnost výše zmíněných prvků a konstrukcí předtím, než je, jakkoliv využije. Zhotovitel provede vytyčení zhotovených částí díla pro potřeby dokumentace skutečného provedení stavby (objekty, sítě, přípojky, zemní a podzemní objekty).

7. Kontrolní a zkušební plán (KZP)

Kontrolní a zkušební plán se sestává z těchto třech základních činností:

1. Sestavení KZP Zhotovitelem
2. Provádění průběžných zkoušek a testů na díle a zapisování jejich výsledků do stavebního deníku a KZP Zhotovitelem
3. Provedení závěrečných zkoušek a testů Zhotovitelem

Kontrolní a zkušební plán bude zpracován zhotovitelem stavby dle dále popsaných kritérií. Popsaná kritéria jsou všeobecným obsahovým rámcem pro kvalitní provedení jakéhokoliv díla v souladu normami, nařízeními a zadávací projektovou dokumentací. Zhotovitelem budou zpracovány části KZP dle konkrétního rozsahu stavby za účelem:

1. prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla během stavby (dílčí vyzkoušení a prověření dílčích částí díla)
2. prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla na konci stavby (závěrečné vyzkoušení a prověření celého díla)

Zhotovitel zajistí odebrání vzorků a provedení zkoušek dle KZP

KZP musí zahrnovat minimálně tyto činnosti – obecně:

Před započítím jakýchkoliv zkoušek prokazujících splnění požadavků všech norem a požadavků této dokumentace provede Zhotovitel kontrolu, zda dodané prvky, zařízení a systémy odpovídají DPS a jsou kompletní.

Testy dokončení a Přejímací zkoušky budou provedeny pro všechno instalované Technické vybavení a

to včetně souvisejících a navazujících systémů. Závěrem Přejímacích zkoušek musí být Zhotovitelem prokázána funkčnost Díla jako celku ve všech souvislostech a vazbách.

Ke všem dodávaným prvkům a materiálům Technického vybavení a Stavby Zhotovitel předloží doklady vyplývající zejména z příslušných právních předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě atp.) a potvrzené protokoly ze vzorkování.

Všechna měření musí být provedena v souladu se zákonem o metrologii a tam, kde je to Technickými normami vyžadováno, musí být měření provedena ověřenými a kalibrovanými měřidly. Doklady o těchto skutečnostech budou součástí předávaných měřících protokolů a či jiných dokladů o provedených měřeních.

Zhotovitel zajistí provedení výchozích revizí všech zařízení a systémů v souladu s Technickými normami a platnými předpisy (týká se především všech silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení a vyhrazených požárních zařízení). Revize zahrnuje fyzickou prohlídku instalovaného Technického vybavení, odzkoušení všech funkcí, provedení příslušných měření a vyhotovení výchozí

revizní zprávy v příslušném počtu oprávněnou osobou.

O všech provedených Testech dokončení i provedeném zaškolení obsluhy se vyhotoví příslušný

protokol.

Veškeré dokumenty budou v českém jazyce, v případě cizojazyčných podkladů bude k dispozici plnohodnotný překlad včetně grafických částí.

Zhotovitel musí provést veškeré testy, zkoušky, přejímací zkoušky a vyzkoušení popsané v KZP a zabezpečit všechny přístroje, podporu, dokumenty a jiné informace, elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, spotřební materiál, nástroje, pracovní sílu, materiály a vhodně kvalifikované a zkušené pracovníky tak, jak je to potřebné k efektivnímu vykonání specifikovaných zkoušek.

Prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla během stavby Zhotovitelem:

Všeobecně – zhotovitel písemně zaznamená provedení zkoušek a testů do stavebního deníku. V případě existence protokolů a měření, bude ve stavebním deníku také odkaz na tyto protokoly a měření. Protokoly z měření a testování budou kdykoliv k dispozici autorskému doзору.

a. Stavební řešení

Při provádění Stavby je nutno provádět Testy dokončení v souladu s Technickými podmínkami, technologickými postupy a požadavky Technických norem (zkoušky betonových směsí, podloží, rovinatosti vrstev a povrchů atp.)

b. Betonové konstrukce

zkoušky materiálů, výrobků nebo stavebních prvků v souladu s technologickými postupy a platnými normami. Kontrola výztuže zhotovitelem před zalitím betonem.

c. Ocelové konstrukce

- zkoušky OK a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 1090-2+A1).

d. Opláštění

- zkoušky opláštění a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 1090-2+A1)

- protokol z měření dle ČSN EN 13829, metoda "A" o splnění požadavku na těsnost $n_{50N} < 1,0h-1$ dle ČSN 730540-2

e. Kanalizace

- technická prohlídka vnitřní kanalizace

- zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

- zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí

- kamerové zkoušky ležatého odpadního potrubí pod podlahou

f. Vodovod

- technická prohlídka vnitřního vodovodu
- proplach vnitřního vodovodu dle ČSN EN, způsob a prostředek desinfekce bude odsouhlasen Objednatelem
- tlaková zkouška vnitřního vodovodu
- laboratorní rozbor vody dle platné Vyhlášky pro studenou vodu a pro teplou vodu

g. Požární vodovod

- a. technická prohlídka požárního vodovodu
- b. proplach požárního vodovodu
- c. tlaková zkouška požárního vodovodu
- d. konečná tlaková zkouška požárního vodovodu

Před uvedením odběrných míst požární vody do provozu Zhotovitel provede:

- e. ověření, že instalace odběrných míst a požárního vodovodu odpovídá projektu
- f. ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů
- g. správné a viditelné označení odběrných míst a ostatních souvisejících zařízení
- h. ověření provozních parametrů odběrných míst požární vody
- i. ověření funkce všech druhů ochranných zařízení pro zásobování požární vodou
- j. ověření vybavenosti hydrantových systémů předepsanou výzbrojí

h. Zařizovací předměty

provedení funkčních zkoušek

í. Ústřední vytápění

- a. proplach celého systému
- b. zkouška těsnosti systému
- c. funkční zkouška dilatační
- d. funkční zkouška topná
- e. komplexní zkoušky všech zařízení systému
- f. předložení průvodní dokumentace výrobku zdroje tepla – výměníky, ohříváče, čerpadla apod.

j. Chlazení

- a. proplach celého systému
- b. naplnění systému příslušným médiem a jeho odvzdušnění
- c. zkouška těsnosti
- d. zaregulování systému
- e. funkční zkoušky dilatační
- f. kontrola provedení parotěsné izolace
- g. funkční zkoušky chlazení

k. Měření a regulace

V průběhu přípravy ke zkouškám zabezpečí Zhotovitel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a provede:

- kontrolu rozváděčů tj. zapojení elektrických obvodů, přezkoušení funkce jisticích a spínacích přístrojů, přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení prvků optické a akustické signalizace,
- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů tj. snímačů, akčních členů aj.,

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami automatizačních podstanic,
- ověření funkční způsobilosti automatizačních podstanic vč. jejich napájení,
- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami automatizačních podstanic až po svorky nadřazené síťové řídicí jednotky,
- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. vzájemných vazeb,
- ověření softwarové vybavení automatizačních podstanic,
- ověření autonomnosti funkce automatizačních podstanic při ztrátě spojení se síťovou řídicí jednotkou,
- ověření uložení souborů trvalých provozních údajů,
- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazených funkcí,
- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů,
- ověření funkce uživatelských programů,
- odzkoušení stupňů oprávnění pro pracovníky obsluhy.

prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla na konci stavby Zhotovitelem:

- prokáže funkčnost jednotlivých samostatných dílčích celků, prokáže vzájemnou součinnost všech sledovaných a ovládaných systémů, odzkouší všechny projektem řešené havarijní stavy (čidla zaplavení, čidla niku plynů atp.).
- Přejímací zkoušky představují nepřetržitý chod zejména Technologického zařízení po dobu 120 hodin.
- Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost Technologického zařízení, hospodárnost provozu Stavby, splnění požadavků hygienických, ochrany životního prostředí či ochrany proti hluku a vibracím, mmj. dle požadavků hygienických stanic.
- Jestliže zkoušky Díla neproběhnou úspěšně, budou se neúspěšné Zkoušky a Přejímací zkoušky na jakékoli související práci opakovat za stejných podmínek a poměrů.

- Autorský dozor je oprávněn požadovat jakékoliv zkoušky během provádění Díla vyplývající z požadavků nebo doporučení norem a platných Právních předpisů a jakékoliv zkoušky Stavby nebo Technologických zařízení, nezbytné k prokázání jejich kvality, funkce a výkonu.

a. Vzduchotechnická zařízení

- Testy dokončení vzduchotechnických součástí

- budou provedeny po ukončení montáže,

- sestávají z individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po namontování, obsahují prověření základních funkcí bez připojení na media.

- Zaregulování zařízení

- seřízení vzduchových výkonů vzduchotechnického zařízení dle DRS,

- nastavení mechanických regulátorů průtoků,

- nastavení ručních regulačních klapek,

- měření průtoků a vytvoření protokolu o zaregulování zařízení,

- výchozí revize požárních klapek včetně revizní knihy.

b. Měření hluku

- uvnitř objektu na místech se zvýšenými požadavky na hlukové parametry,

- vně objektu na sousedních objektech v rozsahu požadavků stavebního povolení a hlukové studie.

c. Silnoproudé instalace:

- rozvaděče

- kontrola zapojení el. obvodů,
- přezkoušení funkce jističích a spínacích přístrojů,
- přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů,
- kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů),
- odzkoušení ukazovacích a signálních přístrojů.
- elektrické spotřebiče
- kontrola připojení,
- kontrola přítomnosti napětí na vstupních svorkách,
- kontrola směru otáčení (pohybu).
- svítidla
- kontrola zapojení,
- kontrola funkčnosti světelných zdrojů vč. příslušenství
- měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení a vystavení protokolu o těchto měřeních.

V rámci Testu dokončení funkčnosti "Central testu" pro nouzové osvětlení provede:

- ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení a přístrojů,
- ověření datového spojovacího vedení mezi svítidly, centrální baterií a řídicí jednotkou,
- ověření softwarového vybavení řídicí jednotky,- ověření autonomnosti provozu nouzového osvětlení,
- ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy svítidel, aj.).

d. Slaboproudé instalace

- a) ústředny: kontrola zapojení elektrických obvodů,

b) přezkoušení funkce vstupních a výstupních zařízení,

c) přezkoušení uživatelského programu,

d) kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení zobrazovacích a signálních funkcí.

Vyhrazená zřízení (např. EPS) musí být odzkoušena v souladu s Technickými normami včetně zpracování příslušných dokladů.

Měření na optických rozvaděčích pro jednotlivá vlákna bude provedeno v souladu s Technickými normami a ve spolupráci s vlastníky optických kabelů včetně vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování technické zprávy a vypracováním měřících protokolů pro jednotlivé optické kabely.

e. Dopravní stavby

Při přípravě zemní pláně bude postupováno dle platné ČSN. Při kontrole hutnění zemní pláně je nutno dodržovat ustanovení platné ČSN. S výsledky provedených měření modul přetvárnosti zemní pláně (Edef,2) je nutno seznámit Zástupce objednatele.

Po celou dobu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnými ČSN a provádět příslušné zkoušky.

f. Venkovní kanalizace

Zkouška těsnosti

V rámci předávání kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 69 09

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

g. Venkovní rozvody vody

Tlaková zkouška

Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku. Tlaková zkouška potrubí bude provedena

v souladu s ČSN

h. Venkovní rozvody plynu

Tlaková zkouška

Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku za účasti budoucího provozovatele hlavní tlakovou zkoušku, v souladu s ČSN, dle schváleného technologického postupu Zhotovitele, stlačeným vzduchem o přetlaku 0,56 až 0,6 MPa.

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo k poklesu přetlaku vlivem úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti. Doba trvání tlakové zkoušky 0,5 hodiny. Zkouší se deformačním tlakoměrem.

8. Harmonogram prací

Zhotovitel musí předložit zástupci investora počáteční harmonogram provedení Díla. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup prací na Díle, kdykoli jakýkoli harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele.

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen v jednom paré v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči zpracovaný ve formátu *.mmp pro MS Project a ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu *.pdf. Každý harmonogram musí obsahovat:

- a. datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a dobu pro uvedení Díla do provozu, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky (dle KZP),
- b. termíny poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání Staveniště, pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
- c. harmonogram odevzdání jednotlivých částí Dokumentů zhotovitele a harmonogram předávání technologických předpisů a RDS.
- d. všechny činnosti budou s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností,
- e. rezervy (jsou-li nějaké),
- f. kritickou cestu (případně kritické cesty),
- g. termíny všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků),
- h. všechny klíčové termíny dodání Technologického zařízení a Materiálů,

- i. pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké).
- j. průvodní zprávu, která obsahuje:
 - i. popis všech hlavních etap provádění Díla,
 - ii. obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,
 - iii. údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,
 - iv. v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou,
 - v. Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

9. Zásady běžného užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby během životnosti stavby (Příručka pro provoz a údržbu)

Údržba stavby je povinností každého jejího vlastníka. Vlastník má povinnost udržovat stavbu v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a rozhodnutím stavebního úřadu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních a hygienických závad, nedošlo ke znehodnocení stavby nebo jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její užitelnost.

Údržba stavebních konstrukcí, technických systémů, přístrojů a součástí je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Je to soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Údržbou se předchází poruchám, odstraňují se drobnější závady. Údržba může být také považována za prevenci vzniku vady majetku.

Zhotovitel na základě vyzorkovaných a zabudovaných výrobků a materiálů předá objednateli díla Příručku pro provoz a údržbu, která se bude sestávat minimálně z dále popsaných částí.

1. Přehled periodické preventivní údržby

2. Inspekční a výchozí revizní zprávy

četnosti revizních a dalších kontrolních a inspekčních prohlídek

3. Záznamy o uvedení do provozu a osvědčení o zkouškách pro každou položku a zařízení, včetně:

- zkoušky elektrického obvodu
- korozní zkoušky
- typové zkoušky
- zahájení a uvedení do provozu
- seznamu úprav na zařízení, včetně zaznamenané historie úprav/oprav během jeho životnosti

4. Přehled manuálů/pokynů výrobce

včetně příslušných datových listů a doporučení pro čištění, opravy a údržbu součástí

5. Přehled použitých prvků, příslušenství, produktů, výrobků, materiálů, kotvení a komponent

- jméno, adresa a kontaktní údaje na zástupce výrobce
- katalogové číslo nebo odkaz
- technickou dokumentaci výrobce, včetně podrobných pokynů k obsluze a údržbě
- informace a pokyny týkající se demontáže, oprav, renovace nebo vyřazení z provozu

6. Přehled garancí, záruk a smluv o údržbě od výrobců

od dodavatelů a subdodavatelů Certifikáty a záznamy o výsledcích testů osvědčení o zkoušce a zprávy požadované ve specifikaci nebo v souladu s právními předpisy, včetně:

- propustnosti vzduchu, vzduchová neprůzvučnost konstrukcí
- odolnosti proti průchodu zvuku, kročejová neprůzvučnost
- celistvost izolace (tepelné/hydroizolace)
- bezpečnost elektroinstalace a rozvodu plynu (např. TIČR)

7. Popis činnosti každého systému, včetně:

- postupů pro uvedení systému do provozu, provoz a vypnutí
- postupy pro zaregulování systému při přechodu na následující roční období
- kontrolní sekvence
- postupů pro sezónní úpravy provozu systémů
- postupů pro diagnostiku, řešení problémů a vyhledávání závad
- postupů pro výměnu systému
- postupů pro havarijní odstavení – uzavření systému
- četnosti výměny či doplňování spotřebního materiálu (např. filtrů, chemie pro úpravnu vody apod.)

8. Nastavení zařízení

přehled nastavení pevných a variabilních hodnot a stavů zařízení stanoveného během uvádění do provozu a zaregulování.

9. Přehled preventivní údržby:

doporučení ohledně četnosti a postupů k zajištění účinného provozu systémů.

10. Mazání:

mazací plány všech položek a zařízení, které mazání předepisují.

11. Spotřební materiál:

seznam doporučených spotřebních materiálů a jejich umístění a označení v DSPS (např. zdroje svítidel, filtry VZT), včetně kontaktních údajů na dodavatele pro zajištění těchto materiálů a katalogových čísel nebo odkazů.

12. Náhradní díly:

seznam doporučených náhradních dílů pro každý technologický systém, které mají být skladovány pro potřeby rychlé výměny a položky, které podléhají opotřebení a mají delší dodací lhůty než je obvyklé; kontakty na zástupce dodavatelů.

13. Havarijní postupy pro případ nouze

pro všechny systémy, významné položky, zařízení a vybavení

14. Požadavky na zajištění bezpečnosti

- BOZP pro technologickou část
- BOZP pro vnější části s důrazem na střechy a obvodový plášť
- BOZP – úklidy/čištění - pokyny pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při používání zařízení pro čištění nebo údržbu včetně čisticích prostředků a bezpečnostních listů k nim
- havárie z hlediska dopadu na životní prostředí
- požární poplachová směrnice
- evakuační plán
- činnosti v návaznosti na vládou vyhlášené zhoršení bezpečnostní situace
- seznam použitých nebezpečných materiálů
- bezpečnostní informace týkající se demontáže nebo dekonstrukce nainstalovaného zařízení a vybavení

15. Přehled minimálních úkonů stavebně-technické údržby staveb, které budou zhotovitelem zahrnuty do Příručky pro provoz a údržbu a dále rozpracovány

FD	Kontrola/údržba	Lhůta revize v měsících
1 základy, suterén		
1	povrch vnější omítky či obklad soklu (zvlhlá místa, trhliny)	12
2	povrch vnitřních omítek suterénu (zvlhlá místa, trhliny, plíseň)	12
3	povrch okolního terénu a zpevněných ploch (prohlubně, deformace)	12
4	povrch suterénních podlah (trhliny, deformace, vlhkost)	
5	čistota a funkčnost větracích otvorů v suterénu	6
2 svislé nosné konstrukce		
1	celistvost svislých nosných konstrukcí (trhliny)	12
3 svislé nenosné konstrukce		
1	celistvost příček a nadpraží (trhliny, odpadávání omítky)	12
4 vodorovné konstrukce		
1	kvalita stropního podhledu (trhliny, nadměrné průhyby)	12
2	nejsou zvlhlá místa?	12
5 krov		
1	prvky krovu (hniloba, dřevokazný hmyz, houba, spoje, kotvení)	12
6 krytina		
1	těsnost krytiny (zatékání, zafoukání sněhu, boulení krytiny)	6
2	vyčištění půdního prostoru (prach, pavučiny)	12
3	neporušenost oplechování (rez, deformace, povrch, celistvost)	12
4	vyčištění žlabů a úžlabí a odtokových prvků	6
7 hromosvody		
1	odborné revize podle ČSN 33 1500 – revizní technik	60
2	vizuální kontrola spojů a celistvost vedení a upevnění	6
8 povrchy vnitřních stěn		
1	povrch maleb a obkladů (zavlhá místa, trhliny, plíseň)	12
9 povrchy vnějších stěn – fasáda		

1	povrch fasády (zavhlá místa, trhliny, plíseň)	4
2	kontrola dešťových svodů	4
3	čištění lapačů splavenin	2
10 schodiště		
1	kontrola stavu zábradlí (upevnění madel, spoje zábradlí, povrchová úprava)	3
2	kontrola konstrukce stupňů (lokální porušení, kluzkost povrchu)	12
11 komíny, větrací průduchy a šachty		
1	kontrola průduchů (čistota, těsnost)	12
2	kontrola komínové hlavy a nadstřešního zdiva	12
3	čištění průduchů	12
4	odstranění kondenzátu	12
12 dveře, vrata		
1	povrchová úprava (koutové spoje, T styky)	12
2	těsnění (poloha, pružnost, tvar)	12
3	funkce (dovírání, vůle mezi křídlem a zárubní, kování, zámky)	12
13 okna, dveře, vrata		
1	povrchová úprava (rohové spoje, T styky)	12
2	těsnění (zatékání, poloha, pružnost, tvar)	12
3	funkce (dovírání, vůle mezi křídlem a rámem, kování)	12
4	kontrola odvodňovací drážky	12
5	čištění odvodňovací drážky	12
6	skleněné výplně (celistvost, průhlednost, rosení, čistota)	12
7	funkce žaluzií, rolet	12
14 podlahy		
1	povrchová úprava (opotřebení, praskliny)	12
2	stav podlahy podle charakteru (vzdutí, osmotické bubliny, výkvěty)	12
15 podhledy		

1	povrchová úprava (opotřebení, praskliny, zvlhlá místa)	12
2	stav podhledu podle charakteru (deformace, odpadávání)	12
16 vytápění		
1	funkce (kotel, armatury, čerpadlo)	12
2	parametry technického zařízení (el. odběr, množství a teplota vzduchu)	12
3	vyčištění a seřízení kotle	12
4	tlak v kotli, kontrola doplnění	3
5	odvzdušnění systému	2
17 chlazení, větrání, MaR		
1	hygienická kontrola podle speciálních požadavků	12
2	kontrola stavu (potrubí, izolace, ucpávky armatur, dotažení spojů)	12
3	protipožární klapky	12
4	parametry technického zařízení (el. odběr, množství a teplota vzduchu)	12
5	čištění filtrů a teplosměnných ploch	4
18 elektroinstalace silnoprůd		
1	elektrická zařízení	podle návodu výrobce
2	funkce, kompletnost (pojistky, svítidla, zásuvky, kryty, označení)	3
3	revizní zpráva	25-60
19 elektroinstalace slaboprůd		
1	funkce, kompletnost (jiskřící zvonky – plyn)	6
2	revizní zpráva	24-60
20 výtahy		
1	odborná prohlídka servisní organizací	02.IV
2	uveřejnění kontaktu na servisní organizaci vně i uvnitř výtahu	3
3	revize	36
4	kontrola zavírání šachetních dveří, funkce ovládání osvětlení	1
21 zdravotně technické instalace		

1	zařízení pro zásobování požární vodou, kontrola funkce	12
2	zabezpečovací zařízení (pojistný ventil, tlakoměr, teploměr, ...)	12
3	tlak v expanzních nádobách	6
4	výtoková zařízení (těsnění, průchodnost perlátorů)	3
5	případně hygienická kontrola	
6	čištění filtrů	6
7	čištění sifonů	6
22 kanalizace		
1	těsnost kanalizačního potrubí (zavlhání, propadání terénu, odtok)	12
2	případně hygienická kontrola (odběr vzorků z lapače tuků, ...)	
3	zalévání podlahových vpustí	1
23 plynovod vč. spotřebičů		
1	zařízení pro rozvod plynu (stav, povrchová úprava, netěsnosti)	12
2	zařízení pro spalování plynu (zabezpečovací prvky, obrácený tah)	12
3	kontrola vyvěšení bezpečnostních pokynů (pokud je požadováno)	
4	odplynění, odvzdušnění (pokud je požadováno)	
24 balkony a terasy		
1	odvod vody	1
2	zábradlí – stabilita, povrchová úprava	6
3	nosná konstrukce, podlaha (praskliny, tmelené spáry)	12
4	nátěr kovových i dřevěných částí zábradlí, oplechování	36
5	přetmelení spár pružným tmelem	36
6	madla zábradlí – upevnění, povrchová úprava	6
25 okapové chodníky		
1	kontrola odvodu vody od budovy, vegetace	3
2	stav okapového chodníku	6
3	čištění, odstranění vegetace	3
26 ostatní		

1	funkce a povrchová úprava vestavěného nábytku	12
27 ocelové konstrukce		
1	pravidelné revize v souladu s normou ČSN 73 2604	
2	<p>POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NEZBYTNÉ V TĚCHTO SITUACÍCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • po zjištění závažných neshod při kontrole dokumentace • při zjištění závad při prohlídce • před provedením úprav nosné ocelové konstrukce • před jakýmkoliv stavebním nebo technologickým zásahem ovlivňujícím spolehlivost konstrukce • před významným jednorázovým zvětšením provozního zatížení • při změně účelu užívání konstrukce. 	
3	<p>VÝCHOZÍ PROHLÍDKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • v rámci přejímky nové konstrukce • u starších konstrukcí, kde provozovatel konstrukce nemá k dispozici záznamy z výchozí prohlídky • situace, kdy provozovatel k dané konstrukci nemá žádnou provozní dokumentaci. <p>Požadavky na prověření</p> <p>Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalita svarů, šroubových, nýtových a čepových spojů, protikorozní ochrana a také těsnost vnitřních uzavřených prostor.</p>	
4	<p>BĚŽNÁ PROHLÍDKA</p> <p>Jde o vizuální kontrolu nosné konstrukce s příslušenstvím. Prověřuje se, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání při provozu. Kontroluje se kvalita kotvení konstrukce, zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce. Dále jsou předmětem prohlídky šroubové a svarové spoje konstrukce, stav protikorozní ochrany, příp. korozní poškození. U dynamicky namáhaných konstrukcí se zjišťuje, zda nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin. Kontrola se provádí vizuálně nebo pomocí nedestrukтивních metod.</p>	
5	<p>PODROBNÁ PROHLÍDKA</p> <p>V rámci podrobné prohlídky se provádí stejné úkony jako u prohlídky běžné. Navíc obsahuje kontrolu dokumentace. Zaměřuje se skutečný geometrický tvar konstrukce a měří se případné korozní úbytky. U dynamicky namáhaných konstrukcí se provádí defektoskopická kontrola svarů a určených detailů.</p>	
6	<p>MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • v případě závažných zjištění při běžné nebo podrobné prohlídce • po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce <p>Požadavky na prověření</p>	

	Rozsah prohlídky se určuje podle zápisu běžné nebo podrobné prohlídky nebo podle rozsahu mimořádné události.	
7	<p>PROHLÍDKA POUŽITELNOSTI</p> <p>Tato prohlídka souvisí s provozem konstrukce. Zahrnuje kontrolu deformací, kmitání, prohlídku příslušenství a bezpečnostních prvků.</p> <p>Dále statická nebo dynamická zatěžovací zkouška, případně dlouhodobé sledování konstrukce.</p> <p>Na základě spolehlivosti ocelových konstrukcí jsou tyto kontroly rozříděny do tříd a jsou pro ně předepsány intervaly kontrol takto:</p> <p>KONSTRUKCE ZAŘAZENÉ VE TŘÍDĚ NÁSLEDKŮ CC1 A CC2</p> <p>Běžná prohlídka - 1x za 5 let.</p> <p>Podrobná prohlídka – 1x za 10 let.</p> <p>KONSTRUKCE ZAŘAZENÉ VE TŘÍDĚ NÁSLEDKŮ CC3 A U KONSTRUKCE VÝRAZNĚ DYNAMICKY NAMÁHANÉ</p> <p>Běžná prohlídka - 1x ročně.</p> <p>Podrobná prohlídka – 1x za 5 let.</p>	

10. Výpis použitých norem, normových hodnot a předpisů

Neuvádíme seznam norem, jelikož nemůže obsahovat všechny dotčené právní normy a ČSN. Normové hodnoty a předpisy jsou uvedeny v jednotlivých normách.

Všechny vydané (platné i neplatné) normy a montážní postupy jsou pro zhotovitele závazné. Přednost má vždy platná norma před neplatnou.

V případě že je v dokumentaci uvedena neplatná norma, má přednost její náhrada. V případě že náhrada neexistuje, je pro zhotovitele závazná původní norma i když je po ukončení platnosti.

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek, resp. řešený areál je v současné době zastavěný stávajícími stavbami, které investor využívá pro provoz. V areálu se nachází objekt (Okály SO1) který slouží jako administrativní budova se zázemím a služebním bytem. Tento objekt bude kompletně odstraněn. K okálům je přistaven objekt dílen (SO3), který zůstane zachován. K dílnám je přistaven přístřešek (SO5) pro odstavení nemotorizovaných technik (např. nakládací vůz apod.). Na ostatních plochách se nachází zpevněné asfaltové plochy (SO4) a zatravnění. Areál je částečně oplocený kde v oplocení se nachází vjezdová brána s hlavním vstupem na pozemek z ulice Poříčí. Areál je kompletně zasíťovaný, na pozemek je zaveden vodovod, kanalizace, plyn a el. kabel. Na tyto přípojky je napojen stávající objekt.

Pozemek je přístupný přes areálovou komunikaci na ulici Poříčí, kde je areál připojený na místní komunikaci.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Území slouží trvale pro využití provozních budov investora, který se zabývá správou a údržbou vodní toků. Předmětný areál je definován v územně plánovací dokumentaci jako plocha smíšená komerční. Stávající stavby v areálu jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a nově navrhovaná stavba provozní budovy je taktéž v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro stavbu nebyly vydané žádné rozhodnutí.

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Při stavebních pracích budou dodrženy požadavky dotčených orgánů a jejich samostatných vyjádření, které jsou přílohou projektové dokumentace.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně technický průzkum apod.)

Průzkumy byly provedeny:

Zaměření pozemku a stavby.

Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku.

Inženýrsko-geologický průzkum.

Kopané sondy přípojek.

f) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V řešené lokalitě se nachází inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Navrhovaná stavba se nenachází v památkové zóně ani chráněné oblasti.

Stávající areál je umístěný v blízkosti vodní toku řeky Svitavy, která má stanovenou hladinu Q100, a v záplavovém území tohoto toku. Stávající stavba v areálu je umístěna ve výšce, která se nachází nad touto hladinou. Taktéž nově navrhovaná stavba provozní budovy se nachází, resp. je umístěna čistá podlaha objektu nad tuto hladinu Q100.

h) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochranu okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího znečištění stavebními stroji apod.).

S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším kochraně přírody – tzn. třídění odpadů dle zák.č. 185/2001 Sb., novely zák.č. 31/2011 Sb., vyhl.č. 93/2016, 94/2016 Sb. a novely vyhl.č. 154/2010 Sb.

Během užívání stavby bude vznikat běžný komunální odpad, který bude likvidován technickými službami města Blansko.

Splaškové vody budou likvidovány svedením do veřejné kanalizace, kde budou splaškové vody odváděny na městskou čistírnu odpadních vod.

Objekt se nenachází v pásmu veřejných vodních zdrojů nebo léčivých pramenů.

Stavba nebude mít výrazný vliv na odtokové poměry v území, dešťové vody budou jímány na pozemku v nádrži, ze které bude prováděna závlaha vegetace. Přepadem budou dešťové vody svedeny do vodního toku.

i) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby nebudou žádné požadavky na sanace. V rámci stavby budou prováděny je drobné zásahy do vegetace. Na pozemku se nachází nízko vzrostlé dřeviny.

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavbou nejsou vyžadovány žádné zábory zemědělské půdy.

k) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy areálu Povodí Moravy. Tento areál je napojený na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Napojení na komunikaci je řešeno na ulici Poříčí, kde je sjezd do areálu. Místo pro parkování je bude zajištěno výstavbou nového parkoviště v areálu investora.

Napojení areálu na technickou infrastrukturu je řešeno stávajícími přípojkami. Tyto přípojky nejsou dotčeny stavbou.

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou žádné podmiňující ani související investice.

m) Seznam pozemků dotčených výstavbou

viz. situace stavby

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavební dokumentace je rozdělena do několika stavebních objektů. PD řeše celkovou rekonstrukci areálu s novou výstavbou provozní budovy která nahradí stávající provozní budovu která je z hlediska provozu a životnosti již za hranou svého využití. Částečně se jedná o stavební úpravy ale také o výstavbu nové provozní budovy.

b) Účel užívání stavby

Objekt je využíván jako stavba pro administrativu a drobné výrobní činnosti.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro stavbu nebyly žádné rozhodnutí.

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Při stavebních pracích budou dodrženy požadavky dotčených orgánů a jejich samostatných vyjádření, které jsou přílohou projektové dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se stavby.

g) Navrhované parametry stavby

Kapacity:

Plocha stavebních pozemků, 4746m²
Zastavěná plocha stávajícího objektu, 403m²

Zastavěná plocha nové provozní budovy, 246m²

h) Základní bilance stavby

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Zahájení stavby: 12/2021

Dokončení stavby: 12/2023

j) Orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu jsou 20 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba, na které jsou navrženy stavební úpravy a také nová výstavba je součástí areálového komplexu Povodí Moravy. Ve stávajícím stavu se v areálu nachází stávající stavba okálů (SO1), tato budova bude odstraněna a administrativa bude přesunuta do nového objektu (SO3) provozní budovy. Dále se v areálu nachází objekt dílen, na které budou provedeny stavební úpravy, konstrukce zůstane zachována. Součástí areálu jsou také stávající zpevněné plochy (SO4), které budou doplněny o nové komunikace a parkoviště. V areálu je stávající přístřešek, kde proběhlo zaměření skutečného stavu.

Stávající areál je napojený na místní komunikaci přes stávající sjezd na ulici Poříčí.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Předmětem projektové dokumentace pro společné řízení jsou stavební úpravy, jejíž součástí je soubor staveb, který je rozdělen do 3 stavebních objektů. SO2 až SO4.

SO2 – Provozní budova

Nová stavba provozní budovy nahradí stavbu okálů, ve které se v současné době nachází administrativa a zázemí zaměstnanců. Stavba je dvoupodlažní o základních rozměrech 20,5x12m a celkové výšce od čisté podlahy 8 m. V objektu se nachází: 1.NP – zasedací místnost, spisovna, sklad, server a sociální zázemí pro zaměstnance. 2.NP – pracovny, sociální zázemí a inspekční pokoj.

Navrhovaná stavba je navržena ze zděného systému, jedná se o obvodové a vnitřní zdivo. Stropní systém bude proveden z monolitického železobetonového stropu. Založení bude provedeno na základových pasech a pilotech. Vnitřní schodiště je monolitické. Zastřešení je řešeno valbovou střechou se sklonem 10°, kde nosnou střešní konstrukcí tvoří dřevěné vazníky. Krytina bude provedena z falcovaného plechu. Okna jsou řešena jako plastová, vnější dveře jsou pak hliníková. Vnitřní výplně otvorů jsou řešeny laminátovými dveřmi do obložkových zárubní.

SO3 – Dílny – stavební úpravy

Stavební objekt dílen je stávající budova, na které budou prováděné stavební úpravy. V současnosti se v objektu nachází kancelář, šatna se sociálním zázemím a dílny. Po provedení stavebních úprav dojde k úpravě dispozice a přístavby nového sociálního zázemí a přístavby dílny. Stávající stavba má základní rozměry 24,9x9,9 m.

Stávající stavba je zděná z cihel plných a založena na základových pasech. Zastřešení je řešeno pultovou střechou a vlnitou krytinou.

Stavební úpravy spočívají v přístavbě SZ a dílny, která bude provedena ze zděného systému s cihelných bloků uložených na základové konstrukce ze základových pasů a základové desce. Zastřešení bude proveden pomocí pultové střechy, kde nosnou konstrukci budou tvořit dřevěné krokve a střešní krytina bude z falcovaného plechu. Nové stropy budou provedeny jako závěsné SDK konstrukce. V celém objektu budou provedeny nové omítky a budou vyměněny veškeré výplně otvorů.

SO4 – Zpevněné plochy

V areálu se nachází stávající zpevněné plochy, které jsou provedeny jako asfaltové, tyto povrchy budou obnoveny, původní vrchní vrstva bude odstraněna a nahrazena novou vrstvou. Nově doplněné zpevněné plochy (viz. situace stavby) budou taktéž asfaltové, lemované silničním obrubníkem. Areál je oplocený stávajícím drátěným oplocením, mimo strany od řeky Svitavy, u vjezdu z ulice Poříčí je stávající ocelová brána, která má el. pohon.

Použité materiály a konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly zatížení na ně působící v průběhu výstavby i během užívání objektu. Podmínkou je, aby při výstavbě byly dodrženy technologické postupy a předpisy výrobců použitých materiálů.

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení

Dispozice jsou patrné z výkresové části dokumentace.

Technologické procesy jsou řešené pro vytápění objektu. Vytápění bude zajištěné pomocí plynových kotlů.

V Objektu se nevyskytují žádné výrobní ani technologické výrobní procesy.

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup do objektů se v projektové dokumentaci neřeší. Přístup s osobami se sníženou schopností pohybu není navržený.

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby

Budou dodrženy podmínky bezpečného užívání stavby.

B.2.5 Základní technický popis stavby

a) stavební řešení

Předmětem projektové dokumentace pro společné řízení jsou stavební úpravy, jejíž součástí je soubor staveb, který je rozdělen do 3 stavebních objektů. SO2 až SO4.

SO2 – Provozní budova

Navrhovaná stavba je navržena ze zděného systému, jedná se o obvodové a vnitřní zdivo. Stropní systém bude proveden z monolitického železobetonového stropu. Založení bude provedeno na základových pasech a pilotech. Vnitřní schodiště je monolitické. Zastřešení je řešeno valbovou střechou se sklonem 10°, kde nosnou střešní konstrukcí tvoří dřevěné vazníky. Krytina bude provedena z falcovaného plechu. Okna jsou řešena jako plastová, vnější dveře jsou pak hliníkové. Vnitřní výplně otvorů jsou řešeny laminátovými dveřmi do obložkových zárubní.

SO3 – Dílny – stavební úpravy

Stávající stavba je zděná z cihel plných a založena na základových pasech. Zastřešení je řešeno pultovou střechou a vlnitou krytinou.

Stavební úpravy spočívají v přístavbě SZ a dílny, která bude provedena ze zděného systému s cihelných bloků uložených na základové konstrukce ze základových pasů a základové desce. Zastřešení bude proveden pomocí pultové střechy, kde nosnou konstrukci budou tvořit dřevěné krokve a střešní krytina bude z falcovaného plechu. Nové stropy budou provedeny jako závěsné SDK konstrukce. V celém objektu budou provedeny nové omítky a budou vyměněny veškeré výplně otvorů.

SO4 – zpevněné plochy

V areálu se nachází stávající zpevněné plochy, které jsou provedeny jako asfaltové, tyto povrchy budou obnoveny, původní vrchní vrstva bude odstraněna a nahrazena novou vrstvou. Nově doplněné zpevněné plochy (viz. situace stavby) budou taktéž asfaltové, lemované silničním obrubníkem. Areál je oplocený stávajícím drátěným oplocením, mimo strany od řeky Svitavy, u vjezdu z ulice Poříčí je stávající ocelové brána, která má el. pohon. U východní hranice pozemku bude provedena nová otvíravá brána.

b) konstrukční a materiálové řešení

Použité materiály a konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly zatížení na ně působící v průběhu výstavby i během užívání objektu. Podmínkou je, aby při výstavbě byly dodrženy technologické postupy a předpisy výrobců použitých materiálů.

c) mechanická odolnost a stabilita

Navrhované stavební práce jsou v PD navrženy dle platných ČSN, EN a zásad výstavby pozemních staveb a inženýrských objektů tak, aby odolávala zatížení na ni působícímu po celou dobu její životnosti.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických materiálů

- provedou se rozvody ÚT a rozvody nuceného větrání
- provedou se rozvody vnitřní splaškové kanalizace
- provedou se rozvody TV, SV
- provedou se rozvody elektro (slaboproud, silnoproud)
- provedou se okapní svody a žlaby

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz. Samostatná příloha PD.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Viz. Samostatná příloha PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. Stavba je svým charakterem nevýrobní a její provoz nezatíží okolí. Vytápění je navrženo plynovými kotli. V objektu nebudou vznikat žádné

nebezpečné odpady. Tuhý domovní odpad bude ukládán do nádob (popelnic) k tomuto účelu zřízených, ty budou následně odváženy. Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace.

Požadavky na zvukovou izolaci jsou splněny dle příslušných zákonů a norem. Jednotlivé konstrukce splňují požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. Stavba neodolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací z venkovního prostředí.

Hygienické požadavky musí být dodrženy dle příslušných zákonů a norem.

Osvětlení prostorů bude provedené jako sdružené, přičemž je nutné dodržet ČSN EN 12464-1.

B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

- U nové stavby bude zajištěna ochrana před pronikáním radonu z podloží do stavby pomocí protiradonové PVC folie.

b) ochrana před bludným proudy

- stavba není namáhána bludnými proudy

c) ochrana před technickou seismicitou

- agresivní spodní voda nebyla zjištěna

d) ochrana před hlukem

- stavba je chráněna před hlukem z exteriéru obvyklou konstrukcí s dostatečným akustickým útlumem

e) protipovodňová opatření

- stavba se nachází v záplavové oblasti řeky Svitava. Umístění čisté podlahy nové provozní budovy je nad hladinu Q100, tzn. že stavba bude dostatečně chráněna před povodněmi.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

- netýká se

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Areál a stavby, které jsou umístěny v areálu, je připojený na veškeré inženýrské sítě. Jedná se o napojení na vodovod, kanalizaci, plyn a elektro. Tyto přípojky jsou stávající a budou zachovány a nebude do jejich zařízení zasahováno.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravních řešení

Komunikačně je areál Povodí Moravy napojen na ulici Poříčí kde je hlavní sjezd na pozemek. Uvnitř areálu je provedena síť komunikací, které jsou nepojeny na řešený objekt a vedou knově navrhované provozní budově. V rámci stavby bude komunikace doplněny. Nové nároky na úpravu sjezdu nejsou vyžadovány.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Komunikačně je areál napojen ulici Poříčí.

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu je zajištěna výstavou nových parkovacích míst. Tyto místa budou využita pro parkování zaměstnanců a návštěvníků.

d) Pěší a cyklistické stezky

Hlavní vstup do objektu je napojen s místní komunikací pomocí chodníku ze zámkové dlažby.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

Plochy dotčené výkopovými pracemi budou následně po provedení stavebních prací rekultivovány a osety travou.

b) Použité vegetační prvky

V rámci stavby nejsou navrženy žádné vegetační prvky.

c) Biotechnická opatření

Není předmětem projektové dokumentace.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba objektu zatíží životní prostředí v minimální míře.

Hluk ve venkovním prostoru

§ 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

S odpady ze stavební činnosti a následného užívání objektu bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším kochraně přírody – tzn. třídění odpadů dle zák.č. 185/2001 Sb., novely zák.č. 31/2011 Sb., vyhl.č.93/2016,94/2016Sb.a novelyvyhl.č.154/2010Sb.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Netýká se

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná pásma ani bezpečnostní pásma.

B.7 OCHRANNA OBYVATELSTVA

Netýká se řešené stavby.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškerý stavební materiál bude spotřebován na staveništi, s odpady bude nakládáno dle bodu B.6a).

Nejpodstatnější spotřeba / potřeba se bude týkat vody a elektrického proudu, tyto spotřeby nebudou výrazně navýšeny oproti standardnímu využívání objektu, ze kterého budou odebírány.

b) Odvodnění staveniště

Bez požadavku

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Místo stavby bude napojena na stávající obslužnou komunikaci z ulice Poříčí. Napojení na technickou infrastrukturu nebude prováděno. Napojení stavby na el. energii a vodu bude provedeno ze stávajících sítí v objektu dílen.

d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemku

Při výstavbě budou dodrženy všechny zákonné limity (hluku, prašnosti, vibrací apod.).

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude kompletně oploceno staveništním oplocením s výstražnými cedulkami zákaz vstupu nastaveniště.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude kompletně oploceno staveništním oplocením s výstražnými cedulkami zákaz vstupu nastaveniště.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Netýká se stavby.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou vyžadovány.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Z výstavby budou vznikat stavební obalové odpady.

S odpady bude nakládáno v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona o odpadech (185/2001 Sb.)

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů).

Odhadované množství odpadu je 40tun.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkopek a deponie budou uloženy na vlastním pozemku a dále zpětně využity. Ornice bude rozprostřena po pozemku. Vykopaná zemina bude částečně využita pro zásyp okolo stavby a částečně bude odvezena na skládku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. Viz bod B.6 a)

Při výstavbě budou dodržovány limity hluku a vibrací dle zákona 272/2011 Sb.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zásady při provádění těchto prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ a nařízení vlády 362/2005 sb. „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s tímto nařízením:

591/2006 sb. příloha č. 1 – I. Požadavky na zajištění staveniště:

II. Zařízení pro rozvod energie

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi příloha č.2 – I. Obecné požadavky na obsluhu strojů

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení při přer. A ukončení práce příloha č.3 – I. Skladování a manipulace s materiálem

XI. Montážní práce 362/2005 Sb. Příloha č.1 – I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí:

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

VIII. Shazování předmětů a materiálu

IX. Přerušování práce ve výškách

X. Krátkodobé práce ve výškách

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Žádné úpravy nejsou vyžadovány.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Pro stavbu bude zřízen vjezd a parkování u jižní části areálu

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Speciální podmínky nejsou stanoveny.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termíny začátku realizace dle udělení SP v nabytí právní moci (může se lišit)

Začátek realizace: 06/20 (předpokládáný)

-předání a převzetí staveniště

-HSV

-PSV

-předání a převzetí stavby

Konec realizace: 06/22 (předpokládáný)

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Dešťové vody jsou svedeny ze střech pomocí okapů do svodů. Odtud je voda odváděna přípojkou dešťové kanalizace do jímací nádrže s bezpečnostním přepadem napojeným na stávající vypouštěcí objekt.