

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 1,
533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972

Za který jedná Ing. Jiří Machek, ředitel organizace

Název veřejné zakázky:	„Nové středisko chovu Slatiňany“
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Typ veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

V Kladrubech nad Vltavou dne 26.01.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „Nové středisko chovu Slatiňany“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-000246 (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zjistili jsme, že zadavatel uvádí rozdílnou výplň vrat. Rozpor jsme našli v knize zámečnických prvků, kde je uvedeno:

VÝPLŇ VRAT TVOŘENA KRUHOVOU TAŽENOU OCELÍ PRŮMĚR 30 mm;

Ve výkresech naopak:

OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝDŘEVOUOCELOVÉ PRVKY V BARVĚ KOVÁŘSKÁ ČERŇ, DŘEVO OPATŘENO BEZBARVOU IMPREGNACÍ

Prosíme zadavatele o upřesnění, jakou výplň má dodavatel nacenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V tomto případě se zřejmě jedná o dva různé výrobky vrat (Z1-1.01 a X1-1.03), popřípadě bude nutné rozpor upřesnit.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Potřebovali bychom pro nacenění prefa skeletové konstrukce více řezů. Není jasné, zda řez C platí i na protější straně. Dále prvky, co jsou v zákrytech a nejsou vidět ani v řezu A, ani B. Prosíme o vyhotovení více řezů, případně doplnění výšek jednotlivých sloupů.

Ještě prosíme o upřesnění průřezů prvků sloupů a ztužidel. Sloup je kotovaný v řezu 300/300 a ve výkrese 400/400 je zde nějaký obklad?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano řez C-C platí i na protější straně, stavba je symetrická. Sloupy jsou stejně vysoké, neboť průvlak je průběžný v délce jednotlivých křídel objektů. Pro lepší orientaci doporučujeme Stavebně konstrukční část, výkres D.1.2.201

Sloup je S01 je o rozměrech 300x300, ve výšce řezu (tj. v rovině oken) je opatřen přízdívkou na každé straně okna v tloušťce 50mm. Výsledný rozměr celého pilíře je pak v řezu 300x400mm.

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky