

NAŠE ZNAČKA
PM-5130/2024/5504

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 30. 1. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dřevnice, stupeň Malenovice, rekonstrukce – migrační prostupnost

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dřevnice, stupeň Malenovice, rekonstrukce – migrační prostupnost“ obdržel dne 29. 1. 2024 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel odpovídá včetně uvedení přesného znění dotazu, a to v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz:

Chtěli požádat o informaci, zda je nutné dodržet na stavbě štětovnice IIIIn, nebo je možné je nahradit alternativou např. VL 604 za předpokladu, že budou dodrženy minimální statické hodnoty jako u štětovnic IIIIn dle přílohy.

Odpověď:

Pokud obsahuje projektová dokumentace konkrétní názvy či označení výrobku, jedná se o vzorové označení uvedené za účelem bližší specifikace požadovaných technických parametrů. Dodavatel může tyto výrobky nahradit jinými materiály či výrobky, které mají shodné nebo i lepší technické parametry či vlastnosti. V případě změny prvků mající vliv na stabilitu (pevnost) celé konstrukce, bude změna doložena kladným statickým posouzením oprávněné autorizované osoby.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. **Lhůta pro podání nabídek běží do 16. 2. 2024 do 10:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky