

VZD invest, s.r.o.

Pořadové číslo: 1184/2022-SG  
Číslo jednací: 2638/15/22  
Vyřizuje: Simona Goldmannová  
Tel.: +420730192181, +420515282577  
Email: [goldmannova@vaszn.cz](mailto:goldmannova@vaszn.cz)  
Datum: 4.8.2022

### **Stanovisko k existenci inženýrských sítí k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení**

Název stavby: Přímětice, Dobšický p., ř. km. 7,930-8,177, Přímětice, úprava koryta

Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD

Katastrální území: Přímětice

Projektant stavby: viz výše

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.

**Stanovisko: V blízkosti stavby se nachází vodovodní a kanalizační řad ve správě VAS, a.s. divize Znojmo. K vydání stavebního povolení i územního rozhodnutí požadujeme dodržet tyto podmínky:**

- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 724 893 572 od 7-14 hod.)
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě. Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu nebo kanalizace.
- Bude dodrženo stávající krytí kanalizace a všech objektů na kanalizaci
- Při křížení našich sítí budou po provedení stavby ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu přizváni pracovníci za provoz kanalizací (Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415) a provoz vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528, p. Hlatký 607 530 216). Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Žižka  
vedoucí TÚ divize Znojmo

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
Divize Znojmo  
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo  
Bankovní spojení: 1702741/0100  
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: [sekretar@vaszn.cz](mailto:sekretar@vaszn.cz)

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181



- K Odletovací komora
- K Čerpací stanice
- K Retenční a dešťová nádrž
- K Výtlač
- K ČOV
- K Stoka splašková
- K Stoka jednotná
- K Stoka dešťová
- K Stoka podtlaková
- K Stoka tlaková
- K Stoka výtlačná
- K Stoka zrušená
- VP Úpravná voda
- VP Šachta
- VP Vodojem
- VP Čerpací stanice
- VP Chlorovací stanice
- V Zdroj vody vertikální
- V Zdroj vody liniový
- VP Ochranné pásmo
- VP Řad
- VP Rad zrušený
- E Kabel





