

NAŠE ZNAČKA  
PM-5340/2024/5504

VYŘIZUJE  
Ing. Radim Frajt  
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 31. 1. 2024

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – PS Blansko - rekonstrukce, II. etapa

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „PS Blansko - rekonstrukce, II. etapa“, obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Elektrická zabezpečovací signalizace, detekce požáru..... není tam ústředna, jedná se tedy o připojení do stávajícího systému? Jaký typ?

### Odpověď:

Jedná se o připojení do stávajícího systému u stávající budovy ve vzdálenosti 50m.  
Stávající systém EZS – výrobce: PARADOX security systems, ústředna DIGIPLEX EVO

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.  
*podepsáno elektronicky*