

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

### Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 1,  
533 14 Kladruby nad Labem  
IČO: 72048972

Za který jedná Ing. Jiří Machek, ředitel organizace

Název veřejné zakázky: **„Nové středisko chovu Slatiňany“**  
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce  
Typ veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka  
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

V Kladrubech nad Vltavou dne 01.02.2024

Vážený,


zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „Nové středisko chovu Slatiňany“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-000246 (dále jen „veřejná zakázka“).

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Chtěli bychom požádat zadavatele o upřesnění zadávací dokumentace.

Upřesnění rozporu vrat Z3-1.01, prosíme o vyjasnění.

TABULKA PRVKŮ	
ID PRVKU:	Z3-1.01
NÁZEV PRVKU:	VRATA
ROZMĚRY:	6000 x 2200
POPIS PRVKU:	VCHODOVÉ VRATA, 2X OCELOVÝ SLOUP SVAŘENÝ Z VÁLCOVANÉHO 2X U PROFILU KOTVEN DO BETONOVÉ PATKY; RÁM VRAT TVOŘEN OCELOVÝM JAKLEM 70x70x3 mm; VÝPLŇ VRAT TVOŘENA KRUHOVOU TAŽENOU OCELÍ PRŮMÉR 30 mm; ZADLABÁVACÍ ZÁMEK - VLOŽKA FAB, NÍZKÉ ZABEZPEČENÍ
DOPLŇKY:	2X CELOZINKOVÁ VRATOVÁ ZÁSTRČ 300 mm SE ZAJIŠTĚNÍM NA VISACÍ ZÁMEK; 2 x ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, MATNÝ CHROM; 6 x VIDITELNÉ DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ ZAVĚSY, MATNÝ CHROM, OCELOVÁ POZINKOVANÁ KRYTKA NA SLOUPEK
MATERIÁL:	--
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	OTĚRUODOLNÝ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.01



#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Uvedená vrata budou zhotovena dle knihy zámečnických prvků s výplní z ocelových prutů.

---

S pozdravem

---

Mgr. Ivana Šilhanová  
Administrátor veřejné zakázky