

NAŠE ZNAČKA
PM-5704/2024/5504

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 2. 2. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Bílý potok, ř. km 0,000 – 1,504, Veverská Bítýška, oprava koryta

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bílý potok, ř. km 0,000 – 1,504, Veverská Bítýška, oprava koryta“ obdržel dne 31. 1. 2024 dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

*Dobrý den,
chceli by sme sa informovat ,či nie je možné nahradit/doplnit' v bode 1. „opravu nebo výstavbu opevnění koryta vodního toku typu kamenná dlažba do betonu nebo na maltu včetně spárování ekvivalentom zhotovenia obkladního nadzákladového zdiva z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním (v ekvivalentním objemu)?
Ďakujem za odpoveď.*

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci. Zhotovení obkladního nadzákladového zdiva není ekvivalentem k zhotovení opevnění koryta vodního toku typu kamenná dlažba do betonu nebo na maltu včetně spárování. Zhotovení dlažby v korytě vyžaduje odlišné technologické postupy oproti nadzákladové konstrukci, vycházející mj. z různorodých základových poměrů, přítomnosti vody v okolí konstrukce apod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky