



Váš dopis zn.:

ze dne: 2. 6. 2023

Naše značka: SCVKZAD171650/TPČLI/Mš

Vyřizuje: Ivana Mašínová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 20.6. 2023

Povodí Labe s.p.

Miroslava Raková

Víta Nejedlého 951/8

500 03 Hradec Králové

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Lužická Nisa, Chotyně, rekonstrukce koryta, ř. km 5,918 – 6,560
Účel vyjádření:	Vyjádření k projektové dokumentaci - DSP
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Chotyně
	Část obce, ulice, č.p.: Chotyně
	Katastrální území, parcelní číslo: Chotyně ppč. 1129,418/2, 410/3, 360, 357/6, 356, 1132, 353/1, 1131, 1089/1, 158/1, 1201, 1143, 1034/2, 1012/1, 347, 344/1 a 344/4
Žadatel:	Povodí Labe s.p. Miroslava Raková
Adresa, telefon, e-mail:	tel. 604 917 520, rakovam@pla.cz
Investor:	Povodí Labe s.p.
Adresa, telefon, e-mail:	Víta nejedlého 951/8, Hradec Králové
Projektant:	Povodí Labe s.p.
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.
Předchozí vyjádření	SCVKZAD63779
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem stavby je stabilizace břehů vodního toku v zastavěné části obce Chotyně a naváže na již provedené opevnění z roku 2011

Navržená opatření zabrání další degradaci úprav a zvýší stabilitu koryta včetně neškodného převedení vody během zvýšených vodních stavů.

Zájmový úsek toku je vymezen v dolním profilu lávkou pro pěší u objektu Sokolovny ve staničení ř.km 5,918, v horním profilu druhou lávkou pro pěší ve staničení ř.km 6,72.

V rámci stavebních prací v předmětném úseku Lužické Nisy budou opevněny paty a svahy koryta v jednotlivých stavebních objektech.

Při výstavbě dojde ke střetu se zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a s jeho ochranným pásmem.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:



1. Před zahájením výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
 - a. vytyčení skutečného umístění zařízení v naší správě přímo v terénu - vytyčení je nutné objednat na tel. 840 111 111, 601 267 267 nebo info@scvk.cz
Poskytnuté zákresy vodohospodářského zařízení jsou pouze orientační!
 - b. **oznámění termínu zahájení výkopových prací** včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy na příslušné středisko (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**)
 - c. prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. a s trasou navrženého zařízení.
2. V průběhu výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
 - a. ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením
 - b. neprodlené ohlášení každého poškození zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**)
 - c. výkopové práce v místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, budou prováděny pouze ručně bez použití stavební mechanizace
 - d. objekty zařízení stavby budou umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení.
3. **Při výsadbě v ochranném pásmu VH zařízení v naší správě požadujeme použití protikořenové fólie rootcontrol apod. k ochraně vodovodního a kanalizačního potrubí před poškozením kořeny stromů.**
4. Přizvání zástupců jednotlivých provozů (vodárenský, kanalizační) Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. **Kontrolu potvrdí zástupci jednotlivých středisek např. zápisem do stavebního deníku, protokolu ke kolaudaci...**
5. Poklopy na vodovodním řadu vč. uzávěrů a ostatních armatur musí být udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
6. Chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody.
7. **Dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23 odst. 8 je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén. Zápis o kontrole splnění této povinnosti bude potvrzen zástupcem SČVK, a. s.**
8. **Doklad o kontrole splnění podmínek uvedených v tomto vyjádření bude předložen k žádosti o vyjádření ke kolaudaci.**
9. **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.** Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
10. **Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**
11. Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
217
Ivana Mašinová
Ivana Mašinová
referent technicko-provozní činnosti

Příloha: ověřená situace z PD