

**02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO,
dílčí stavba 02.061 Jez Brantice,
stavba č. 5882**

Dokumentace pro provádění stavby

D.06 SO 06 Přeložky

06.4 Výpis materiálu

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

„02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice, stavba č. 5882“

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

D.06 SO 06 Přeložky
06_4 VÝPIS MATERIÁLU

Pozn.:

- veškeré potrubí, tvarovky a armatury budou PN_{min} 10

Vodovodní řad

Potrubí

1. Vodovodní potrubí z HDPE 100 Ø110 SDR 11	m	90,60
2 Vodovodní potrubí z HDPE 100 Ø32 SDR 11	m	3
3 Chránička – potrubí z HDPE 100 Ø225 SDR 11	m	66

Spojky a tvarovky

- z tvárné litiny

4. příruba s jištěním proti posunu (např. Hawle č. 0400)	DN 100	ks	6
5. přírubové koleno 90° FFQ	DN 100	ks	2
6. přírubový TP – kus, dl. 200mm	DN 80	ks	3
7. přírubový N - kus (patkové koleno)	DN 80	ks	1
8. T-kus přírubový	DN100/80	ks	2
9. navrtávací pas na PE se závitovým výstupem	Ø110 /1“	ks	1

- mosazné

10. spojka vnitřní závit 1“/PE 32mm (např. ISIFLO č. 116)	1“/32	ks	1
11. spojka koleno 45° 2xPE 32mm (např. ISIFLO č. 123)	32/32	ks	1

- HDPE

12. elektrotvarovka – koleno 90°	110	ks	2
----------------------------------	-----	----	---

Armatury včetně příslušenství

13. šoupátko vodárenské z tvárné litiny, vnitřní a vnější ochrana epoxidovým práškem dle ČSN EN 545:2011, dlouhá verze včetně	DN 100	ks	2
14. dtto	DN 80	ks	1
15. hydrant podzemní, krycí hloubka	DN 80	ks	2
16. uzávěr domovní přípojky (šoupátko) 1“ 2x vnější závit			
17. zemní teleskopická souprava pro šoupátko DN 100, 80 a krytí 1,20 - 1,80 m		ks	3

18. zemní teleskopická souprava pro uzávěr přípojky 1" a krytí 1,20 - 1,80 m	ks	1
19. šoupátkový poklop pro zatížení D400	ks	3
20. ventilový poklop pro zatížení D400	ks	1
21. hydrantový poklop pro zatížení D400	ks	2
22. podkladní deska pro jednotlivé poklopy	ks	6

Příslušenství

23. identifikační vodič Cu Ø 4 mm	m	200
24. výstražná páska modré barvy s nápisem „Vodovod“	m	30
25. orientační tabulka modré barvy	ks	3
26. orientační tabulka červené barvy	ks	1
27. sloupek ocelový, modrobílý, pro umístění orientačních tabulek	ks	2

Dodatečný materiál pro tlakové zkoušky

28. příruba s jištěním proti posunu (např. Hawle č. 0400)	DN 100	ks	2
29. zaslepovací příruba X - kus DN 100	ks	1	
30. příruba X-kus vrtaná 1"	DN 100	ks	1
31. fitinky pro napojení			

Poznámka:

- litinové poklopy ovládacích souprav uzávěrů a hydrantů budou odlážděny 2mi řadami kostek do betonového lože