

Záznam z výrobního výboru č. 01 konaného v Pardubicích dne 27. 7. 2023 v 9:00Název akce: **VD Opatovice, oprava dlažeb u pravé vorové propusti**Číslo stavby: **122 230 019**

Přílohy: prezenční listina, situace a řez PD, technické řešení objektu, seznam dotčených pozemků

Body zápisu:

Č. bodu	Poznámky a závěry jednání	Úkoly	Odpovídá / termín
00.00	Dne 23. 5. 2023 bylo provedeno místní šetření, a ve spolupráci se závodem Pardubice jsme dospěli k dohodě, že vzhledem k zjištěnému zhoršujícímu se stavu přelivné plochy na pravé straně jezu a vyboulené štětové stěny, bude třeba tyto závady začlenit do technického návrhu pro další projednání.		
01.01	Po předložení konceptu technického řešení a cenové kalkulace, bylo konstatováno, že s ohledem na stávající stav přelivné plochy na pravé straně jezu a vyboulené štětové stěny pod skluzovou plochou bude provedeno kompletní technické řešení řešící tyto závady.	Závod Pardubice prostuduje předložený koncept technického řešení a poskytne případné připomínky.	Do týdne
01.02	Bylo dohodnuto, že provedení přelivné hrany bude technicky shodné s již provedenou opravou, která se realizovala roku 2012.		
01.03	Projednávalo se řešení v případě objevení dutin pod kamennou dlažbou. Ing. Vávra navrhl vyplnění těchto dutin pomocí injektáží. Avšak po konzultaci s Ing. Svatošem a Ing. Kvapilovou bylo rozhodnuto, že výplň injektáží nebude zahrnuta do PD.		
01.04	Bylo probíráno řešení přístupových cest, a všichni zúčastnění se shodli, že hlavní prioritou je získat souhlas od majitele MVE (VÍT a SPOL, spol. s r.o.), přes kterou by se vedla přístupová cesta. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody s majitelem MVE, závod Pardubice zajistí přístup úpravou kamenného záhozu pod skluzovou plochou jezu, nebo po samotné skluzové ploše jezu.	Projektant projedná možnost přístupu přes pozemky MVE.	Ing. T. Křenek / Do třech týdnů
00.01	Ukončení výrobního výboru. Projektant se zavázal všem účastníkům zaslat záznam z výrobního výboru na uvedený e-mail.		Ing. T. Křenek / do 14 dní
V případě, že účastníci nevznесou do 7 dnů po obdržení záznamu připomínky, má se za to, že záznam odpovídá průběhu jednání.			

Zápis provedl: Ing. Tomáš Křenek



PREZENČNÍ LISTINA		
Název akce: VD Opatovice, oprava dlažeb u pravé vorové propusti		
Č. akce: 3672	Č. stavby: 122 230 019	Datum: 27. 7. 2023

Název akce: VD Opatovice, oprava dlažeb u pravé vorové propusti

Č. akce: 3672

Č. stavby: 122 230 019

Datum: 27. 7. 2023

[illegible]

D.1.1.3 Funkční a technické řešení objektu

Bude provedeno očištění konstrukce tlakovou vodou, odstranění vegetace a oprava spárování pravé a levé vorové propusti a přilehlých dlážděných ploch jezu, doplnění pomísně chybějící kamenné dlažby, vybetonování nové přelivné hrany a bude provedena stabilizace ocelové štětové stěny.

Pravá strana jezu

Na pravé straně jezu proběhne kompletní čistění ploch tlakovou vodou, odstranění vegetace, přespárování degradované nebo zcela chybějící spárovací hmoty, doplnění kamenné dlažby, k demolici a následnému vybetonování nové přelivné hrany a stabilizace ocelové štětové stěny.

Na pravé vorové propusti a přilehlých ploch dojde k přespárování cementovou maltou MC 25 na hloubku spáry 12,0 cm a doplnění pomísně chybějící kamenné dlažby na podkladní beton C25/30 tl. 20,0 cm s vyspárováním na celou tloušťku kamene (30,0 cm). Přespárování a doplnění kamene bude provedeno tak, aby skluzová plocha navazovala na přelivnou plochu.

Při opravě přelivné hrany bude demolicí dotčena stávající dřevěná štětová stěna pod přelivnou hranou. Tato štětová stěna bude zaříznuta v úrovni 1,0 m pod přelivnou hranou, tj. vrch štětové stěny bude v úrovni 223,96 m n. m. Štětová stěna bude dotěsněna hydroizolační fólií tak, aby byla alespoň z části obnovena její těsnicí funkce. Přelivná plocha bude vybetonována z betonu C 25/30 XA1, XC4, XF3. Koruna jezu bude v úrovni 224,96 m n. m. Spodní část přelivné plochy bude v úrovni 223,56 m n. m. Délka přelivné plochy bude 11,1 m, šířka 2,2 m. Dilatační spára ve vzdálenosti 6,4 m od pískovcové stěny bude vyplněna lepenkou a opakovaně bobtnajícím profilem, to samé na druhé straně napojení. V návodní straně bude ponecháno 5 kapes o velikosti 11,0 x 11,0 cm, hloubky 15,0 cm, v osové vzdálenosti 2,5 m pro osazení provizorního hrazení. Předprsí přelivné plochy bude provedeno dlažbou s vyspárováním do betonu ze stávajícího kamene.

U rybího přechodu, na vorové propusti, bude provedeno přezdění do hloubky 70,0 cm a šířky 1,0 m o délce 10,0 m.

U štětové stěny dojde k předláždění a doplnění kamenné dlažby o šířce 2,0 m. Taktéž dojde k vybetonování betonového bloku, betonem C 16/20 XC2, který bude pomocí tří kusů výztuží R20 z oceli 10 505 přivařen k štětové stěně. Na beton se následně položí kamenná dlažba s vyspárováním na celou tloušťku kamene do betonového lože tl. 10cm.

Levá strana jezu

Na levé straně jezu proběhne kompletní čistění tlakovou vodou, odstranění vegetace a přespárování degradované nebo zcela chybějící spárovací hmoty. Počítá se s přespárováním 10% z celkové plochy o hloubce spáry 12,0 cm. Na přelivné ploše dojde k zaříznutí dilatačních spár, vyplnění nenasákavou PUR s uzavřenými póry a následnému zatmelení.

Stavební práce budou probíhat v zájmkovaném prostoru pod ochranou hráze z big bagů, které budou umístěny v předprsí jezu o výšce 0,7 m. Ochranná hráz bude dotěsněna vodotěsnou fólií. Dle potřeby bude voda ze zájmkovaného prostoru odčerpávána tak, aby betonářské práce byly prováděny na sucho.

B.1.13 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby

Pozemky dotčené stavbou, pozemky pro účel zřízení staveniště, příjezdů, popřípadě mezideponie stavebního materiálu budou použity za předpokladu písemného souhlasu vlastníků těchto pozemků.

Katastrální území: Březhrad (613878), Vysoká nad Labem (788082), Opatovice nad Labem (711551)

Parcelní číslo	K. ú.	Druh pozemku	Číslo LV	Účel využití	Vlastník
318	Březhrad	Zastavěná plocha a nádvoří	103	stavba	Česká republika; Povodí Labe, s. p. Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové
585	Vysoká n. L.	Zastavěná plocha a nádvoří	90	stavba	
699/28	Březhrad	Vodní plocha	103	přístup ke staveništi	
699/3	Březhrad	Vodní plocha	103	přístup ke staveništi	
1391/1	Vysoká n. L.	Vodní plocha	90	přístup ke staveništi	
1392/7	Vysoká n. L.	Ostatní plocha	90	přístup ke staveništi	
410/1	Vysoká n. L.	Ostatní plocha	90	přístup ke staveništi	
409/3	Vysoká n. L.	Ostatní plocha	90	přístup ke staveništi	
409/1	Vysoká n. L.	Orná půda	90	přístup ke staveništi	
353/5	Březhrad	Ostatní plocha	103	přístup ke staveništi	
353/2	Březhrad	Ostatní plocha	103	přístup ke staveništi	
1332/3	Vysoká n. L.	Ostatní plocha	10001	přístup ke staveništi	Obec Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem 22
1332/4	Vysoká n. L.	Ostatní plocha	10001	přístup ke staveništi	
2273	Opatovice n. L.	Ostatní plocha	10396	přístup ke staveništi	VÍT a SPOL, spol. s r.o. Zalomená 34, Roudnička, 500 02 Hradec Králové
2274	Opatovice n. L.	Orná půda	10396	přístup ke staveništi	
359/1	Březhrad	trvalý travní porost	368	přístup ke staveništi	
701/6	Březhrad	Vodní plocha	368	přístup ke staveništi	



